



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme I Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

P04430.25.80

☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent

Tel: +32 9 244 77 11

gent@vincotte.be

☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde

Tel: +32 2 674 57 11

brussels@vincotte.be

☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen

Tel: +32 3 221 86 11

antwerpen@vincotte.be

☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 81 432 611

gembloux@vincotte.be



N 156426

Resi code : 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam :	Naam, voornaam : <u>Lejeune</u>	Adres : <u>Bugdenstraat 30</u>
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : <u>3600 Lanaken</u>	Tel. : <u>1</u>
BTW nr.: BE		

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

0

☒ Art 270 ☒ Ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☐ Art 86 ☐ Art 271 bis	☒ Woon eenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 88 ☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwarende	☐ Art 276bis : verkoop van een woon eenheid	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN :	☒ EAN niet meegedeeld ☒ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	meterstand dag :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐	☐ kWh excl. nacht meter :
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐	Type aardelektrode :
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☒ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐	☒ aardingslus ☐ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>20</u> mm ² - Type : <u>XUB</u>	☐
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden :
☐ zie bijlage(n)	Aantal eindstroombanen : <u>35</u>	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☐ Rechtstreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☐ Aardingsweerstand : <u>3.44</u> Ω	☐ Algemeen isolatieniveau : <u>2.05</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☐ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	☐ Nihil	
Opmerkingen	☐ Nihil	<u>Inbreuken, beschadigingen, verlies van veiligheid zijn nog vermeld op de werken</u>

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie	☒ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.
☐ De bestaande installatie	☐ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

18/01/2012

☒ door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam : Verheij, Stefan Agent nr. : 4480 Datum : 18/01/12

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : 1 ☒ Eéndraadsschema(s) : 1 ☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.