

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

STROOMLEVERANCIER:

Intelectia

Ref.:

Teller nr.

Index:

O. ref.:

U. ref.:

36/040105/1

VERSLAG NR.:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

*Genevotstraat 2p
26 Maasmechelen*

EIGENAAR:

[Redacted]

Adres:

OPDRACHTGEVER:

idem

Adres:

INSTALLATEUR:

idem

Adres:

BTW of IK:

Datum van het onderzoek: *5/1/04* Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (APAB art. 262) (T.R. art. 291) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~: Type der lokalen: *HHZ*

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning *230* V

Bescherming van de aansluiting *max 40* A

Voedingskabel hoofdbord: *2* X *10* mm²

Alg. schakelaar: type *eff 40A/300mA*

Type van de aardelektrode: ~~lus~~ - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~

Schema: TT

Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *13*

RA: *22*

Ohm; RI tot *> 20* MOhm

BESCHRIJVING:

Zie bijgevoegde schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverrichter

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draad en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *5/1/2009* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

36 Leenders JP

De directeur,