


App 3.63

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid




Stationsstraat 121 bus 2, 3620 Lanaken

appartement

identificatiecode: 73042-G-2015_6852/EP17609/A001/D01/SD003

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).


Datum: 08-09-2021

Handtekening:

KRISTOF HOUBEN

BOUW & ENERGIE ADVIES
EP17609

Dit certificaat is geldig tot en met 8 september 2031.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning**E-peil**☒ Het E-peil voldoet.**Andere eisen**

- ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ☒ Vloeren
 - ☒ Muren
 - ☒ Vensters
 - ☒ Dak
 - ☒ Andere constructiedelen
- ☒ Het K-peil (K31) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.
- ☒ Het risico op oververhitting is beperkt.
- ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
- ☒ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	07/12/2015
Datum einde van de werken	03/03/2021
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	7.644
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	102
Beschermd volume (m ³)	279
Verliesoppervlakte (m ²)	141
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	84
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,70
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,45
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.320
Gebouw-id / gebouweenheid-id	10860263 / 30848756

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

KRISTOF HOUBEN
BOUW & ENERGIE ADVIES
Op de Koel 4, 3665 AS
EP17609 | 0840412552

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.