



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services EAN 5414492 0000 0815540

☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☒

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <u>P006p2 63 60</u>
Naam, Voornaam: <u>E. Nelissen</u>	Lid nr: <u>App 2.4 Schroaff</u>
BTW nr: <u>Welle</u>	Installatie: Naam: <u>Walschaert 36 B5</u>
of identiteitskaartnr: <u>FI-E</u>	Adres: <u>Rehe</u>
Stroomleverancier: <u>FI-E</u>	Datum onderzoek: <u>27.03.2007</u>
Meter nr: _____ stand: _____	Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____
Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -	Naam, Voornaam: <u>Heraklyste</u>
	Adres: <u>St. Truidensteenweg 40</u>
	Aanvrager: <u>Nieuwenheide</u>

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230/0 V, AC, Bescherming aansluiting: _____ A Type: _____
Omschrijving aansluiting: Overgang Kabeltype: _____ Doorsnede: _____ mm²
Voeding hoofdbord: 14 x 20 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14
Type aardelektrode: van Spreidingsweerstand: 5 Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

De hoofddifferentieel was werd ge - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 27.03.2007 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE is ge - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE was mag mag - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: _____
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

693
Geesele