



La société **AdLucem**

atteste que le système LucemStone® obtient le classement suivant :

The company **AdLucem**

certifies that système LucemStone® obtains the following classification:

Nature de l'essai Test	Détermination de la résistance à la glissance au moyen du plan incliné <i>Determination of slip resistance using the ramp test</i>
Documents normatifs Standards	EN 16165 : 2021 - Annexe A&B Classement : NF P05-011 : 2024 Annexe nationale DIN EN 16165 : 2021
Rapports d'essai SFC SFC Test report	n° CX 2501870

Résistance à la glissance Pieds nus

Barefoot slip resistance

Pieds nus / Barefoot

Seuil de glissance selon / Slip resistance limit according to:

NF P05-011 : 2024

Annexe nationale - DIN EN 16165 : 2021

Angle d'inclinaison moyen / Average angle*:

$\alpha = 29^\circ$

Classe / Grade : **PN24**

Classe / Grade : **C**

*Angle d'inclinaison moyen arrondi au degré près / Angle rounded to the nearest degree.

Résistance à la glissance Pieds chaussés

Shod slip resistance

Pieds chaussés / Shod

Seuil de glissance selon / Slip resistance limit according to:

Annexe nationale - DIN EN 16165 : 2021

NF P05-011 : 2024

Angle d'inclinaison moyen / Average angle**:

$\alpha = 7^\circ$

Classe / Grade : **R 9**

Classe / Grade : **PC 6**

**Angle d'inclinaison moyen arrondi au degré près / Angle rounded to the nearest degree.

Sauf annulation, cette attestation demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques de référence ou les conditions de fabrication en usine ou la maîtrise de la production des produits ne sont pas modifiés de manière significative.

Unless canceled, this certificate remains valid as long as the conditions specified in the reference technical specification or the manufacturing conditions in the factory or the control of production of the products are not modified significantly.