


Messkonzepte


MK A1: Volleinspeisung



Z₁: Zähler für Bezug und Lieferung

Vorgaben Messung entsprechen den techn. Mindestanforderungen des NB:
 Z_n: nach Messstellenbetriebsgesetz (direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)


MK A2: Überschusseinspeisung



Z₁: Zähler für Bezug und Lieferung

Vorgaben Messung entsprechen den techn. Mindestanforderungen des NB:
 Z_n: nach Messstellenbetriebsgesetz (direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

MK C1: Überschusseinspeisung mit gemeinsamer Messung



Z₁: Zähler für Bezug und Lieferung

Z₂: Zähler für Lieferung


Anmerkung:

Die Notwendigkeit des Zählers Z₂ richtet sich nach gültigen Abrechnungsvorschriften (z.B. KWKG- Zuschlag).

Vorgaben Messung entsprechen den techn. Mindestanforderungen des NB:

Z_n: nach Messstellenbetriebsgesetz (direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

MK C2a: Überschusseinspeisung mit getrennter Messung



Z₁: Zähler für Bezug und Lieferung

Z₂: Zähler für Lieferung


Anmerkung:

Die Notwendigkeit des Zählers Z₂ richtet sich nach gültigen Abrechnungsvorschriften (z.B. KWKG- Zuschlag).

Vorgaben Messung entsprechen den techn. Mindestanforderungen des NB:

Z_n: nach Messstellenbetriebsgesetz (direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

MK Z1: Verbraucher ohne steuerbare Verbrauchseinrichtung




Z₁: Zähler für Bezug

Vorgaben Messung entsprechen den techn. Mindestanforderungen des NB:

Z_n: SLP oder RLM nach NB-Vorgaben (direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

MK Z1a: steuerbare Verbrauchseinrichtung und weitere Verbraucher




Z₁: Zähler für Bezug

Vorgaben Messung entsprechen den techn. Mindestanforderungen des NB:

Z_n: SLP oder RLM nach NB-Vorgaben (direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

MK Z1b: steuerbare Verbrauchseinrichtung ohne weitere Verbraucher



Vorgaben Messung entsprechen den techn. Mindestanforderungen des NB:

Z_n: SLP oder RLM nach NB-Vorgaben (direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)