

FORMULAIRE DE SOUMISSION / COMMANDE

Résidentiel / Handicapé / Monte matériaux

À: _____ De: _____ Compagnie: _____
 Date: _____ Téléphone: _____ Courriel: _____
 Projet: _____

Les JRD/JHA/JML sont des contrôleurs à relais, donc facile d'entretien et de dépannage. La tension d'alimentation de la section contrôle est à 120Vac. Le contrôleur vient de base avec les séquences suivantes : Arrêt de la pompe après un temps de marche trop long, interrupteur d'arrêt toit et fosse.

1) Informations générales:

Installé par: _____
 Adresse: _____
 Ville d'installation: _____

2) Fonctionnement et Code:

Pression Constante	Automatique simple
☐ Résidentiel (JRD)	☐ Résidentiel (JRD)
☐ Handicapé (JHA)	☐ Monte-matériaux (JML)
☐ Monte-matériaux (JML)	

Spécifier le Code: _____

3) Tension d'alimentation:

Volt: _____ / 60Hz ☐ 1 phase
☐ 3 phases avec neutre ☐ 3 phases sans neutre

4) Inspection et accès au puits, uniquement pour les JML:

Si accès mécanique, ne pas cocher

☐ Inspection
☐ Accès au puits électrique avec sélecteur à l'étage:
☐ Étage inférieur ☐ Étage supérieur

5) Options et sécurité:

☐ Indicateur de position ☐ 120Vac ☐ 24VDC
☐ Lumières et gongs d'arrivés ☐ 120Vac ☐ 24VDC
☐ Gong porte ouverte 120Vac
☐ Hydraulique à câble ☐ Capteur bas niveau d'huile
☐ Séquence de resynchronisation des cylindres
 Clé de restriction d'appel ☐ Cabine ☐ Palier
 Lecteur de carte ☐ Cabine ☐ Palier
☐ Descente sur batterie (UPS)
☐ Éclairage Cabine LED < 20W ☐ 120Vac ☐ 12vDC
☐ Éclairage Urgence LED < 20W ☐ 120Vac ☐ 12vDC
☐ Éclairage unique, alimentation Cabine/Urgence
☐ Lumière d'urgence Dupar (Batterie en cabine)
☐ Alarme en cabine 12Vdc (Standard 120Vac)
☐ Fermeture lumière en cabine après délai ajustable
☐ Compteur de départ
☐ Lumière en nivelage
☐ Lumière en usage

6) Spécifications des portes:

☐ **Portes automatiques : avec bouton d'ouverture**
☐ Cabine ☐ Palier
 Modèle : ☐ Hunter ☐ Horton ☐ Dorma
☐ Falcon ☐ Stanley ☐ Entrematic
☐ Peelle Autonome
 Volt: _____ ☐ AC ☐ DC
☐ **Portes manuelles** ☐ Cabine ☐ Palier

7) Serrures de porte:

☐ Came fixe
☐ Came motorisée 120Vac/dc monophasé
 (Ampérage maximum de 1.5A par CAM)
☐ Gâche électrique 24Vdc
 (Important un interrupteur de zone mécanique est requis)

8) Positionnement:

☐ Lecteur de ruban
 Ensemble d'installation ☐ Cabine ☐ Palier
☐ Interrupteurs étages ☐ Cabine ☐ Palier
☐ Interrupteurs nivelage ☐ Cabine ☐ Palier
☐ Mécanique ☐ Magnétique

9) Spécification de la cabine:

NIVEAUX ET CONFIGURATION DES OUVERTURES				
Étage	Avant	Arrière	Niveau	Distance (Pouces)
5	☐	☐		
4	☐	☐		
3	☐	☐		
2	☐	☐		
1	☐	☐		
Puits				
Capacité (lb)				
Vitesse (pi/min)				
Trajet (pieds)				
Distance minimale entre les planchers doit être de 18" à 30 pieds/minute ou de 24" à 50 pieds/minute				

10) Moteur:

HP: _____ Running: _____ A
 Volt: _____ ☐ 1 phase ☐ 3 phases
☐ Démarrage direct
☐ Démarrage étoile-triangle
☐ Démarrage progressif (Soft-Start) ☐ 3 fils ☐ 6 fils
☐ Démarrage variateur de vitesse (Drive) (Moteur 3PH)

11) Valve:

Modèle: _____ ☐ 120Vac ☐ 12Vdc (Descente seulement)
 Nb bobine montée: _____ Nb bobine descente: _____

12) Boitier:

☐ CEMA 1 (Standard)
☐ CEMA 12 (Poussière)
☐ CEMA 4 (Eau)