

Measurement certificate

Page 1 of 9

acc. **BEHA**

Prüfprotokoll Nr.: 00001671 **Auftrag Nr.:** B13/2070

	PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
	Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
	Rlow	Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
Stromkreis	Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
Distribution: 001 CAT-RW-2x63-5x32-2014									
001	Resistance of earth conductor	0							
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE	500	>200						
003	RCD CEE 32A/5P #1			24	AC 0°	x5	30		0,1
003	RCD CEE 32A/5P #1			149	AC 0°		30	30	0,1
004	RCD CEE 32A/5P #2			28	AC 0°	x5	30		0
004	RCD CEE 32A/5P #2			188	AC 0°		30	27	0,1
005	RCD CEE 32A/5P #3			27	AC 0°	x5	30		0,2
005	RCD CEE 32A/5P #3			153	AC 0°		30	30	0
006	RCD CEE 32A/5P #4			25	AC 0°	x5	30		0
006	RCD CEE 32A/5P #4			189	AC 0°		30	27	0,1
007	RCD CEE 32A/5P #5			27	AC 0°	x5	30		0
007	RCD CEE 32A/5P #5			187	AC 0°		30	27	0
008	RCD CEE 63A/5P #6			27	AC 0°	x5	300		0,2
008	RCD CEE 63A/5P #6			161	AC 0°		300	300	0,5
009	RCD CEE 63A/5P #7			27	AC 0°	x5	300		0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7			163	AC 0°		300	300	0
Distribution: 002 CAT-RW-2x63-5x32-2014									
001	Resistance of earth conductor	0,01							
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE	500	>200						
003	RCD CEE 32A/5P #1			28	AC 0°	x5	30		0
003	RCD CEE 32A/5P #1			148	AC 0°		30	30	0
004	RCD CEE 32A/5P #2			24	AC 0°	x5	30		0,1
004	RCD CEE 32A/5P #2			149	AC 0°		30	30	0
005	RCD CEE 32A/5P #3			27	AC 0°	x5	30		0,1
005	RCD CEE 32A/5P #3			158	AC 0°		30	30	0
006	RCD CEE 32A/5P #4			27	AC 0°	x5	30		0,1
006	RCD CEE 32A/5P #4			153	AC 0°		30	30	0
007	RCD CEE 32A/5P #5			25	AC 0°	x5	30		0,1
007	RCD CEE 32A/5P #5			178	AC 0°		30	27	0
008	RCD CEE 63A/5P #6			27	AC 0°	x5	300		0,4

Measurement certificate

Page 2 of 9

acc. **BEHA**

Prüfprotokoll Nr.: 00001671 **Auftrag Nr.:** B13/2070

		PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
		Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
		Rlow	Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
Stromkreis		Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
008	RCD CEE 63A/5P #6				170	AC 0°		300	300	0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				27	AC 0°	x5	300		0,3
009	RCD CEE 63A/5P #7				166	AC 0°		300	300	0,2
Distribution: 003 CAT-RW-2x63-5x32-2014										
001	Resistance of earth conductor	0,01								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 32A/5P #1				25	AC 0°	x5	30		0,1
003	RCD CEE 32A/5P #1				148	AC 0°		30	30	0,2
004	RCD CEE 32A/5P #2				28	AC 0°	x5	30		0
004	RCD CEE 32A/5P #2				150	AC 0°		30	30	0,1
005	RCD CEE 32A/5P #3				28	AC 0°	x5	30		0
005	RCD CEE 32A/5P #3				187	AC 0°		30	27	0,2
006	RCD CEE 32A/5P #4				27	AC 0°	x5	30		0
006	RCD CEE 32A/5P #4				153	AC 0°		30	30	0
007	RCD CEE 32A/5P #5				26	AC 0°	x5	30		0,1
007	RCD CEE 32A/5P #5				187	AC 0°		30	27	0,1
008	RCD CEE 63A/5P #6				27	AC 0°	x5	300		0,5
008	RCD CEE 63A/5P #6				172	AC 0°		300	300	0,5
009	RCD CEE 63A/5P #7				27	AC 0°	x5	300		0,5
009	RCD CEE 63A/5P #7				166	AC 0°		300	300	0,3
Distribution: 004 CAT-RW-2x63-5x32-2014										
001	Resistance of earth conductor	0,01								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 32A/5P #1				28	AC 0°	x5	30		0
003	RCD CEE 32A/5P #1				187	AC 0°		30	27	0
004	RCD CEE 32A/5P #2				25	AC 0°	x5	30		0,1
004	RCD CEE 32A/5P #2				157	AC 0°		30	30	0,2
005	RCD CEE 32A/5P #3				28	AC 0°	x5	30		0,2
005	RCD CEE 32A/5P #3				152	AC 0°		30	30	0
006	RCD CEE 32A/5P #4				27	AC 0°	x5	30		0
006	RCD CEE 32A/5P #4				157	AC 0°		30	30	0,2

Measurement certificate

Page 3 of 9

acc. **BEHA**

Prüfprotokoll Nr.: 00001671 **Auftrag Nr.:** B13/2070

		PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
		Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
		Rlow	Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
Stromkreis		Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
007	RCD CEE 32A/5P #5				28	AC 0°	x5	30		0,1
007	RCD CEE 32A/5P #5				154	AC 0°		30	30	0,4
008	RCD CEE 63A/5P #6				27	AC 0°	x5	300		0,4
008	RCD CEE 63A/5P #6				175	AC 0°		300	300	0,3
009	RCD CEE 63A/5P #7				27	AC 0°	x5	300		0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				164	AC 0°		300	300	0,5
Distribution: 005 CAT-RW-2x63-5x32-2014										
001	Resistance of earth conductor	0								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 32A/5P #1				27	AC 0°	x5	30		0
003	RCD CEE 32A/5P #1				150	AC 0°		30	30	0,1
004	RCD CEE 32A/5P #2				24	AC 0°	x5	30		0
004	RCD CEE 32A/5P #2				181	AC 0°		30	27	0
005	RCD CEE 32A/5P #3				28	AC 0°	x5	30		0
005	RCD CEE 32A/5P #3				158	AC 0°		30	30	0,1
006	RCD CEE 32A/5P #4				26	AC 0°	x5	30		0
006	RCD CEE 32A/5P #4				157	AC 0°		30	30	0,1
007	RCD CEE 32A/5P #5				29	AC 0°	x5	30		0,1
007	RCD CEE 32A/5P #5				179	AC 0°		30	27	0
008	RCD CEE 63A/5P #6				27	AC 0°	x5	300		0,4
008	RCD CEE 63A/5P #6				162	AC 0°		300	300	0,6
009	RCD CEE 63A/5P #7				27	AC 0°	x5	300		0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				171	AC 0°		300	300	0,5
Distribution: 006 CAT-RW-2x63-5x32-2014										
001	Resistance of earth conductor	0								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 32A/5P #1				27	AC 0°	x5	30		0,1
003	RCD CEE 32A/5P #1				148	AC 0°		30	30	0,1
004	RCD CEE 32A/5P #2				27	AC 0°	x5	30		0
004	RCD CEE 32A/5P #2				158	AC 0°		30	30	0,1
005	RCD CEE 32A/5P #3				28	AC 0°	x5	30		0,1

Measurement certificate

Page 4 of 9

acc. **BEHA**

Prüfprotokoll Nr.: 00001671 **Auftrag Nr.:** B13/2070

		PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
		Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
		Rlow	Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
Stromkreis		Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
005	RCD CEE 32A/5P #3				150	AC 0°		30	30	0,1
006	RCD CEE 32A/5P #4				25	AC 0°	x5	30		0,1
006	RCD CEE 32A/5P #4				150	AC 0°		30	30	0
007	RCD CEE 32A/5P #5				27	AC 0°	x5	30		0
007	RCD CEE 32A/5P #5				152	AC 0°		30	30	0,1
008	RCD CEE 63A/5P #6				27	AC 0°	x5	300		0,3
008	RCD CEE 63A/5P #6				172	AC 0°		300	300	0,3
009	RCD CEE 63A/5P #7				27	AC 0°	x5	300		0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				163	AC 0°		300	300	0,4
Distribution: 007 CAT-RW-2x63-5x32-2014										
001	Resistance of earth conductor	0								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 32A/5P #1				28	AC 0°	x5	30		0
003	RCD CEE 32A/5P #1				151	AC 0°		30	30	0,1
004	RCD CEE 32A/5P #2				23	AC 0°	x5	30		0,1
004	RCD CEE 32A/5P #2				151	AC 0°		30	30	0,1
005	RCD CEE 32A/5P #3				24	AC 0°	x5	30		0
005	RCD CEE 32A/5P #3				179	AC 0°		30	27	0,1
006	RCD CEE 32A/5P #4				25	AC 0°	x5	30		0,3
006	RCD CEE 32A/5P #4				180	AC 0°		30	27	0,1
007	RCD CEE 32A/5P #5				25	AC 0°	x5	30		0,1
007	RCD CEE 32A/5P #5				184	AC 0°		30	27	0
008	RCD CEE 63A/5P #6				27	AC 0°	x5	300		0,4
008	RCD CEE 63A/5P #6				162	AC 0°		300	300	0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				27	AC 0°	x5	300		0,3
009	RCD CEE 63A/5P #7				172	AC 0°		300	300	0,3
Distribution: 008 CAT-RW-2x63-5x32-2014										
001	Resistance of earth conductor	0								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 32A/5P #1				24	AC 0°	x5	30		0
003	RCD CEE 32A/5P #1				150	AC 0°		30	30	0,1

Measurement certificate

Page 5 of 9

acc. **BEHA**

Prüfprotokoll Nr.: 00001671 **Auftrag Nr.:** B13/2070

		PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
		Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
		Rlow	Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
Stromkreis		Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
004	RCD CEE 32A/5P #2				24	AC 0°	x5	30		0
004	RCD CEE 32A/5P #2				177	AC 0°		30	27	0
005	RCD CEE 32A/5P #3				27	AC 0°	x5	30		0
005	RCD CEE 32A/5P #3				147	AC 0°		30	30	0,1
006	RCD CEE 32A/5P #4				28	AC 0°	x5	30		0,1
006	RCD CEE 32A/5P #4				157	AC 0°		30	30	0,1
007	RCD CEE 32A/5P #5				28	AC 0°	x5	30		0
007	RCD CEE 32A/5P #5				187	AC 0°		30	27	0
008	RCD CEE 63A/5P #6				27	AC 0°	x5	300		0,4
008	RCD CEE 63A/5P #6				162	AC 0°		300	300	0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				26	AC 0°	x5	300		0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				171	AC 0°		300	300	0,4
Distribution: 009 CAT-RW-2x63-5x32-2014										
001	Resistance of earth conductor	0								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 32A/5P #1				28	AC 0°	x5	30		0,1
003	RCD CEE 32A/5P #1				186	AC 0°		30	27	0
004	RCD CEE 32A/5P #2				27	AC 0°	x5	30		0
004	RCD CEE 32A/5P #2				188	AC 0°		30	27	0
005	RCD CEE 32A/5P #3				25	AC 0°	x5	30		0
005	RCD CEE 32A/5P #3				158	AC 0°		30	30	0
006	RCD CEE 32A/5P #4				23	AC 0°	x5	30		0,1
006	RCD CEE 32A/5P #4				182	AC 0°		30	27	0,1
007	RCD CEE 32A/5P #5				27	AC 0°	x5	30		0
007	RCD CEE 32A/5P #5				148	AC 0°		30	30	0,1
008	RCD CEE 63A/5P #6				27	AC 0°	x5	300		0,4
008	RCD CEE 63A/5P #6				163	AC 0°		300	300	0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				27	AC 0°	x5	300		0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				174	AC 0°		300	300	0,4
Distribution: 010 CAT-RW-2x63-5x32-2014										
001	Resistance of earth conductor	0,01								

Measurement certificate

Page 6 of 9

acc. **BEHA**

Prüfprotokoll Nr.: 00001671 **Auftrag Nr.:** B13/2070

		PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
		Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
		Rlow	Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
Stromkreis		Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 32A/5P #1				27	AC 0°	x5	30		0
003	RCD CEE 32A/5P #1				150	AC 0°		30	30	0,1
004	RCD CEE 32A/5P #2				24	AC 0°	x5	30		0
004	RCD CEE 32A/5P #2				151	AC 0°		30	30	0
005	RCD CEE 32A/5P #3				24	AC 0°	x5	30		0
005	RCD CEE 32A/5P #3				153	AC 0°		30	30	0
006	RCD CEE 32A/5P #4				27	AC 0°	x5	30		0
006	RCD CEE 32A/5P #4				157	AC 0°		30	30	0
007	RCD CEE 32A/5P #5				28	AC 0°	x5	30		0
007	RCD CEE 32A/5P #5				158	AC 0°		30	30	0
008	RCD CEE 63A/5P #6				27	AC 0°	x5	300		0,2
008	RCD CEE 63A/5P #6				172	AC 0°		300	300	0,5
009	RCD CEE 63A/5P #7				27	AC 0°	x5	300		0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				170	AC 0°		300	300	0,4
Distribution: 011 CAT-RW-2x63-5x32-2014										
001	Resistance of earth conductor	0,02								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 32A/5P #1				25	AC 0°	x5	30		0
003	RCD CEE 32A/5P #1				188	AC 0°		30	27	1
004	RCD CEE 32A/5P #2				27	AC 0°	x5	30		0
004	RCD CEE 32A/5P #2				188	AC 0°		30	27	0
005	RCD CEE 32A/5P #3				28	AC 0°	x5	30		0
005	RCD CEE 32A/5P #3				183	AC 0°		30	27	0,1
006	RCD CEE 32A/5P #4				28	AC 0°	x5	30		0,1
006	RCD CEE 32A/5P #4				183	AC 0°		30	27	0
007	RCD CEE 32A/5P #5				25	AC 0°	x5	30		0,1
007	RCD CEE 32A/5P #5				157	AC 0°		30	30	0
008	RCD CEE 63A/5P #6				20	AC 0°	x5	300		0,4
008	RCD CEE 63A/5P #6				170	AC 0°		300	300	0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				28	AC 0°	x5	300		0,3

Measurement certificate

Page 7 of 9

acc. **BEHA**

Prüfprotokoll Nr.: 00001671 **Auftrag Nr.:** B13/2070

		PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
		Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
		Rlow	Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
Stromkreis		Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
009	RCD CEE 63A/5P #7				176	AC 0°		300	300	0,3
Distribution: 012 CAT-RW-2x63-5x32-2014										
001	Resistance of earth conductor	0,01								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 32A/5P #1				25	AC 0°	x5	30		0,1
003	RCD CEE 32A/5P #1				177	AC 0°		30	27	0
004	RCD CEE 32A/5P #2				27	AC 0°	x5	30		0
004	RCD CEE 32A/5P #2				178	AC 0°		30	27	0
005	RCD CEE 32A/5P #3				25	AC 0°	x5	30		0
005	RCD CEE 32A/5P #3				158	AC 0°		30	30	0,1
006	RCD CEE 32A/5P #4				30	AC 0°	x5	30		0
006	RCD CEE 32A/5P #4				150	AC 0°		30	30	0
007	RCD CEE 32A/5P #5				26	AC 0°	x5	30		0
007	RCD CEE 32A/5P #5				178	AC 0°		30	30	0
008	RCD CEE 63A/5P #6				28	AC 0°	x5	300		0,4
008	RCD CEE 63A/5P #6				165	AC 0°		300	300	0,3
009	RCD CEE 63A/5P #7				27	AC 0°	x5	300		0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				163	AC 0°		300	300	0,4
Distribution: 013 CAT-RW-2x63-5x32-2014										
001	Resistance of earth conductor	0,02								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 32A/5P #1				28	AC 0°	x5	30		0,1
003	RCD CEE 32A/5P #1				153	AC 0°		30	30	0
004	RCD CEE 32A/5P #2				28	AC 0°	x5	30		0,1
004	RCD CEE 32A/5P #2				154	AC 0°		30	30	0,1
005	RCD CEE 32A/5P #3				25	AC 0°	x5	30		0
005	RCD CEE 32A/5P #3				152	AC 0°		30	30	0,1
006	RCD CEE 32A/5P #4				28	AC 0°	x5	30		0
006	RCD CEE 32A/5P #4				156	AC 0°		30	30	0
007	RCD CEE 32A/5P #5				24	AC 0°	x5	30		0
007	RCD CEE 32A/5P #5				156	AC 0°		30	30	0,1

Measurement certificate

Page 8 of 9

acc. **BEHA**

Prüfprotokoll Nr.: 00001671 **Auftrag Nr.:** B13/2070

		PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
		Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
		Rlow	Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
Stromkreis		Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
008	RCD CEE 63A/5P #6				27	AC 0°	x5	300		0,3
008	RCD CEE 63A/5P #6				172	AC 0°		300	300	0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				27	AC 0°	x5	300		0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				172	AC 0°		300	300	0,3
Distribution: 014 CAT-RW-2x63-5x32-2014										
001	Resistance of earth conductor	0,02								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 32A/5P #1				28	AC 0°	x5	30		0
003	RCD CEE 32A/5P #1				152	AC 0°		30	30	0
004	RCD CEE 32A/5P #2				27	AC 0°	x5	30		0,1
004	RCD CEE 32A/5P #2				121	AC 0°		30	27	0
005	RCD CEE 32A/5P #3				25	AC 0°	x5	30		0,1
005	RCD CEE 32A/5P #3				158	AC 0°		30	30	0,1
006	RCD CEE 32A/5P #4				25	AC 0°	x5	30		0,1
006	RCD CEE 32A/5P #4				180	AC 0°		30	27	0
007	RCD CEE 32A/5P #5				27	AC 0°	x5	30		0
007	RCD CEE 32A/5P #5				183	AC 0°		30	27	0
008	RCD CEE 63A/5P #6				26	AC 0°	x5	300		0,3
008	RCD CEE 63A/5P #6				163	AC 0°		300	300	0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				27	AC 0°	x5	300		0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				168	AC 0°		300	300	0,3
Distribution: 015 CAT-RW-2x63-5x32-2014										
001	Resistance of earth conductor	0,01								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 32A/5P #1				27	AC 0°	x5	30		0
003	RCD CEE 32A/5P #1				152	AC 0°		30	30	0,1
004	RCD CEE 32A/5P #2				25	AC 0°	x5	30		0
004	RCD CEE 32A/5P #2				188	AC 0°		30	27	0,1
005	RCD CEE 32A/5P #3				27	AC 0°	x5	30		0
005	RCD CEE 32A/5P #3				158	AC 0°		30	30	0
006	RCD CEE 32A/5P #4				25	AC 0°	x5	30		0

Measurement certificate

Page 9 of 9

acc. **BEHA**

Prüfprotokoll Nr.: 00001671 **Auftrag Nr.:** B13/2070

		PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
		Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
		Rlow	Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
Stromkreis		Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
006	RCD CEE 32A/5P #4				157	AC 0°		30	30	0
007	RCD CEE 32A/5P #5				28	AC 0°	x5	30		0,1
007	RCD CEE 32A/5P #5				158	AC 0°		30	30	0,1
008	RCD CEE 63A/5P #6				27	AC 0°	x5	300		0,4
008	RCD CEE 63A/5P #6				173	AC 0°		300	300	0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				27	AC 0°	x5	300		0,4
009	RCD CEE 63A/5P #7				172	AC 0°		300	300	0,3