

Measurement certificate

Page 1 of 3

acc. **BEHA**

Prüfprotokoll Nr.: 00001679 **Auftrag Nr.:** B13/2070

	PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
	Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
	Rlow	Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
Stromkreis	Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
Distribution: 001 CAT-RW-2x63x3-3x3.2-6x1.2-2014									
001	Resistance of earth conductor	0							
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE	500	>200						
003	RCBO CEE 16A/3P #1			11	AC 0°	x5	30		0,2
003	RCBO CEE 16A/3P #1			49	AC 0°		30	24	0,2
004	RCBO CEE 16A/3P #2			11	AC 0°	x5	30		0,3
004	RCBO CEE 16A/3P #2			29	AC 0°		30	27	0,2
005	RCBO CEE 16A/3P #3			10	AC 0°	x5	30		0,4
005	RCBO CEE 16A/3P #3			87	AC 0°		30	24	0,2
006	RCBO CEE 16A/3P #4			27	AC 0°	x5	30		0,2
006	RCBO CEE 16A/3P #4			47	AC 0°		30	24	0,2
007	RCBO CEE 16A/3P #5			27	AC 0°	x5	30		0,2
007	RCBO CEE 16A/3P #5			50	AC 0°		30	24	0,2
008	RCBO CEE 16A/3P #6			10	AC 0°	x5	30		0,3
008	RCBO CEE 16A/3P #6			30	AC 0°		30	24	0,2
009	RCBO CEE 32A/3P #7			10	AC 0°	x5	30		0,3
009	RCBO CEE 32A/3P #7			47	AC 0°		30	24	0,2
010	RCBO CEE 32A/3P #8			10	AC 0°	x5	30		0,2
010	RCBO CEE 32A/3P #8			47	AC 0°		30	24	0,2
011	RCBO CEE 32A/3P #9			27	AC 0°	x5	30		0,3
011	RCBO CEE 32A/3P #9			47	AC 0°		30	24	0,2
012	RCD CEE 32A/5P #10			24	AC 0°	x5	30		0,2
012	RCD CEE 32A/5P #10			170	AC 0°		30	27	0,2
013	RCD CEE 32A/5P #11			28	AC 0°	x5	30		0,1
013	RCD CEE 32A/5P #11			178	AC 0°		30	27	0,2
014	RCD CEE 63A/5P #12			18	AC 0°	x5	300		0,6
014	RCD CEE 63A/5P #12			151	AC 0°		300	300	0,8
015	RCD CEE 63A/5P #13			18	AC 0°	x5	300		0,6
015	RCD CEE 63A/5P #13			178	AC 0°		300	270	0,5
Distribution: 002 CAT-RW-2x63x3-3x3.2-6x1.2-2014									
001	Resistance of earth conductor	0,01							

Measurement certificate

Page 2 of 3

acc. **BEHA**

Prüfprotokoll Nr.: 00001679 **Auftrag Nr.:** B13/2070

		PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
		Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
		Rlow	Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
Stromkreis		Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCBO CEE 16A/3P #1				10	AC 0°	x5	30		0,2
003	RCBO CEE 16A/3P #1				47	AC 0°		30	24	0,1
004	RCBO CEE 16A/3P #2				10	AC 0°	x5	30		0,2
004	RCBO CEE 16A/3P #2				47	AC 0°		30	24	0,2
005	RCBO CEE 16A/3P #3				10	AC 0°	x5	30		0,3
005	RCBO CEE 16A/3P #3				29	AC 0°		30	24	0,2
006	RCBO CEE 16A/3P #4				10	AC 0°	x5	30		0,3
006	RCBO CEE 16A/3P #4				47	AC 0°		30	27	0,2
007	RCBO CEE 16A/3P #5				27	AC 0°	x5	30		0,2
007	RCBO CEE 16A/3P #5				49	AC 0°		30	24	0,1
008	RCBO CEE 16A/3P #6				11	AC 0°	x5	30		0,2
008	RCBO CEE 16A/3P #6				67	AC 0°		30	24	0,2
009	RCBO CEE 32A/3P #7				27	AC 0°	x5	30		0,2
009	RCBO CEE 32A/3P #7				47	AC 0°		30	24	0,2
010	RCBO CEE 32A/3P #8				27	AC 0°	x5	30		0,4
010	RCBO CEE 32A/3P #8				31	AC 0°		30	24	0,2
011	RCBO CEE 32A/3P #9				10	AC 0°	x5	30		0,3
011	RCBO CEE 32A/3P #9				49	AC 0°		30	24	0,2
012	RCD CEE 32A/5P #10				28	AC 0°	x5	30		0
012	RCD CEE 32A/5P #10				178	AC 0°		30	27	0,1
013	RCD CEE 32A/5P #11				27	AC 0°	x5	30		0,2
013	RCD CEE 32A/5P #11				176	AC 0°		30	27	0,2
014	RCD CEE 63A/5P #12				18	AC 0°	x5	300		0,5
014	RCD CEE 63A/5P #12				150	AC 0°		300	300	0,6
015	RCD CEE 63A/5P #13				18	AC 0°	x5	300		0,5
015	RCD CEE 63A/5P #13				188	AC 0°		300	270	0,4
Distribution: 003 CAT-RW-2x63x3-3x3.2-6x1.2-2014										
001	Resistance of earth conductor	0,01								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCBO CEE 16A/3P #1				27	AC 0°	x5	30		0,2

Measurement certificate

Page 3 of 3

acc. **BEHA**

Prüfprotokoll Nr.: 00001679 **Auftrag Nr.:** B13/2070

		PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
		Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
		Rlow	Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
		Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
Stromkreis										
003	RCBO CEE 16A/3P #1				47	AC 0°		30	24	0,2
004	RCBO CEE 16A/3P #2				10	AC 0°	x5	30		0,2
004	RCBO CEE 16A/3P #2				47	AC 0°		30	24	0,2
005	RCBO CEE 16A/3P #3				10	AC 0°	x5	30		0,2
005	RCBO CEE 16A/3P #3				30	AC 0°		30	24	0,2
006	RCBO CEE 16A/3P #4				27	AC 0°	x5	30		0,2
006	RCBO CEE 16A/3P #4				49	AC 0°		30	24	0,2
007	RCBO CEE 16A/3P #5				27	AC 0°	x5	30		0,2
007	RCBO CEE 16A/3P #5				47	AC 0°		30	24	0,2
008	RCBO CEE 16A/3P #6				10	AC 0°	x5	30		0,2
008	RCBO CEE 16A/3P #6				47	AC 0°		30	24	0,2
009	RCBO CEE 32A/3P #7				27	AC 0°	x5	30		0,2
009	RCBO CEE 32A/3P #7				47	AC 0°		30	24	0,2
010	RCBO CEE 32A/3P #8				27	AC 0°	x5	30		0,3
010	RCBO CEE 32A/3P #8				47	AC 0°		30	24	0,2
011	RCBO CEE 32A/3P #9				27	AC 0°	x5	30		0,3
011	RCBO CEE 32A/3P #9				47	AC 0°		30	24	0,2
012	RCD CEE 32A/5P #10				27	AC 0°	x5	30		0,5
012	RCD CEE 32A/5P #10				178	AC 0°		30	27	0,2
013	RCD CEE 32A/5P #11				27	AC 0°	x5	30		0,4
013	RCD CEE 32A/5P #11				179	AC 0°		30	27	0,2
014	RCD CEE 63A/5P #12				18	AC 0°	x5	300		0,6
014	RCD CEE 63A/5P #12				151	AC 0°		300	300	0,6
015	RCD CEE 63A/5P #13				18	AC 0°	x5	300		0,7
015	RCD CEE 63A/5P #13				148	AC 0°		300	300	0,6