

Measurement certificate

Page 1 of 3

acc. **BEHA**

Prüfprotokoll Nr.: 00001681 **Auftrag Nr.:** B13/2070

		PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
		Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus Rlow	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
			Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
Stromkreis		Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
Distribution: 0001 CAT-RW-3x3.2-9x1.2-2014										
0001	Resistance of earth conductor	0,03								
0002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
0003	RCBO CEE 16A/3P #1				11	AC 0°	x5	30		0,2
0003	RCBO CEE 16A/3P #1				47	AC 0°		30	27	0,2
0004	RCBO CEE 16A/3P #2				27	AC 0°	x5	30		0,3
0004	RCBO CEE 16A/3P #2				67	AC 0°		30	24	0,2
0005	RCBO CEE 16A/3P #3				10	AC 0°	x5	30		0,3
0005	RCBO CEE 16A/3P #3				47	AC 0°		30	24	0,2
0006	RCBO CEE 16A/3P #4				11	AC 0°	x5	30		0,2
0006	RCBO CEE 16A/3P #4				47	AC 0°		30	24	0,2
0007	RCBO CEE 16A/3P #5				10	AC 0°	x5	30		0
0007	RCBO CEE 16A/3P #5				47	AC 0°		30	24	0,2
0008	RCBO CEE 16A/3P #6				27	AC 0°	x5	30		0,2
0008	RCBO CEE 16A/3P #6				47	AC 0°		30	24	0,1
0009	RCBO CEE 16A/3P #7				27	AC 0°	x5	30		0,3
0009	RCBO CEE 16A/3P #7				129	AC 0°		30	24	0,2
0010	RCBO CEE 16A/3P #8				9	AC 0°	x5	30		0,1
0010	RCBO CEE 16A/3P #8				47	AC 0°		30	24	0,2
0011	RCBO CEE 16A/3P #9				11	AC 0°	x5	30		0,2
0011	RCBO CEE 16A/3P #9				47	AC 0°		30	24	0,2
0012	RCBO CEE 32A/3P #10				10	AC 0°	x5	30		0,3
0012	RCBO CEE 32A/3P #10				47	AC 0°		30	24	0,2
0013	RCBO CEE 32A/3P #11				10	AC 0°	x5	30		0,3
0013	RCBO CEE 32A/3P #11				47	AC 0°		30	24	0,1
0014	RCBO CEE 32A/3P #12				10	AC 0°	x5	30		0,3
0014	RCBO CEE 32A/3P #12				29	AC 0°		30	24	0,1
Distribution: 0002 CAT-RW-3x3.2-9x1.2-2014										
0001	Resistance of earth conductor	0,05								
0002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
0003	RCBO CEE 16A/3P #1				11	AC 0°	x5	30		0,3

Measurement certificate

Page 2 of 3

acc. **BEHA**

Prüfprotokoll Nr.: 00001681 **Auftrag Nr.:** B13/2070

		PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
		Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
		Rlow	Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
		Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
Stromkreis										
0003	RCBO CEE 16A/3P #1				67	AC 0°		30	24	0,2
0004	RCBO CEE 16A/3P #2				10	AC 0°	x5	30		0,2
0004	RCBO CEE 16A/3P #2				181	AC 0°		30	24	0,2
0005	RCBO CEE 16A/3P #3				10	AC 0°	x5	30		0,3
0005	RCBO CEE 16A/3P #3				47	AC 0°		30	24	0,2
0006	RCBO CEE 16A/3P #4				27	AC 0°	x5	30		0,3
0006	RCBO CEE 16A/3P #4				47	AC 0°		30	24	0,2
0007	RCBO CEE 16A/3P #5				27	AC 0°	x5	30		0,2
0007	RCBO CEE 16A/3P #5				30	AC 0°		30	27	0,2
0008	RCBO CEE 16A/3P #6				27	AC 0°	x5	30		0,3
0008	RCBO CEE 16A/3P #6				49	AC 0°		30	24	0,2
0009	RCBO CEE 16A/3P #7				11	AC 0°	x5	30		0,3
0009	RCBO CEE 16A/3P #7				47	AC 0°		30	24	0,2
0010	RCBO CEE 16A/3P #8				27	AC 0°	x5	30		0,2
0010	RCBO CEE 16A/3P #8				30	AC 0°		30	27	0,2
0011	RCBO CEE 16A/3P #9				27	AC 0°	x5	30		0,2
0011	RCBO CEE 16A/3P #9				29	AC 0°		30	27	0,3
0012	RCBO CEE 32A/3P #10				10	AC 0°	x5	30		0,2
0012	RCBO CEE 32A/3P #10				47	AC 0°		30	24	0,2
0013	RCBO CEE 32A/3P #11				27	AC 0°	x5	30		0,5
0013	RCBO CEE 32A/3P #11				47	AC 0°		30	24	0
0014	RCBO CEE 32A/3P #12				10	AC 0°	x5	30		0,3
0014	RCBO CEE 32A/3P #12				47	AC 0°		30	24	0,2
Distribution: 0003 CAT-RW-3x3.2-9x1.2-2014										
0001	Resistance of earth conductor	0,04								
0002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
0003	RCBO CEE 16A/3P #1				27	AC 0°	x5	30		0,2
0003	RCBO CEE 16A/3P #1				47	AC 0°		30	24	0,2
0004	RCBO CEE 16A/3P #2				10	AC 0°	x5	30		0,2
0004	RCBO CEE 16A/3P #2				47	AC 0°		30	24	0,2
0005	RCBO CEE 16A/3P #3				27	AC 0°	x5	30		0,2

Measurement certificate

Page 3 of 3

acc.

BEHA

Prüfprotokoll Nr.: 00001681

Auftrag Nr.: B13/2070

		PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
		Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
		Rlow	Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
Stromkreis		Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
0005	RCBO CEE 16A/3P #3				162	AC 0°		30	24	0,2
0006	RCBO CEE 16A/3P #4				11	AC 0°	x5	30		0,2
0006	RCBO CEE 16A/3P #4				47	AC 0°		30	24	0,2
0007	RCBO CEE 16A/3P #5				10	AC 0°	x5	30		0,3
0007	RCBO CEE 16A/3P #5				47	AC 0°		30	24	0,2
0008	RCBO CEE 16A/3P #6				10	AC 0°	x5	30		0,3
0008	RCBO CEE 16A/3P #6				47	AC 0°		30	24	0,2
0009	RCBO CEE 16A/3P #7				27	AC 0°	x5	30		0,2
0009	RCBO CEE 16A/3P #7				47	AC 0°		30	24	0,2
0010	RCBO CEE 16A/3P #8				9	AC 0°	x5	30		0,2
0010	RCBO CEE 16A/3P #8				49	AC 0°		30	24	0,2
0011	RCBO CEE 16A/3P #9				11	AC 0°	x5	30		0,2
0011	RCBO CEE 16A/3P #9				49	AC 0°		30	24	0,2
0012	RCBO CEE 32A/3P #10				27	AC 0°	x5	30		0,2
0012	RCBO CEE 32A/3P #10				67	AC 0°		30	24	0,2
0013	RCBO CEE 32A/3P #11				27	AC 0°	x5	30		0,2
0013	RCBO CEE 32A/3P #11				47	AC 0°		30	24	0,2
0014	RCBO CEE 32A/3P #12				27	AC 0°	x5	30		0,2
0014	RCBO CEE 32A/3P #12				47	AC 0°		30	24	0,2