

Measurement certificate

Page 1 of 1

acc. **BEHA**

Prüfprotokoll Nr.: 00001688 **Auftrag Nr.:** B13/2070

		PE	Isolation	Isolation	FI	FI	FI	FI	FI	FI
		Durchgängig keit Schutzleiter/ Potentialaus	Prüf- spannung	Widerstand	Auslösezeit	Ausgelöste Halbwelle	Faktor	Nennfehlerst rom	Auslösestro m	Berührungs- spannung
		Rlow	Uiso	Riso	tmess	Stromart		Idn	Imess	UB
Stromkreis		Ohm	V	MOhm	ms	Halbwelle		mA	mA	V
Distribution: 001 CAT-RW-3x63-2014										
001	Resistance of earth conductor	0								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 63A/5P #1				18	AC 0°	x5	300		0,5
003	RCD CEE 63A/5P #1				188	AC 0°		300	270	0,4
004	RCD CEE 63A/5P #2				19	AC 0°	x5	300		0,4
004	RCD CEE 63A/5P #2				149	AC 0°		300	300	0,4
005	RCD CEE 63A/5P #3				19	AC 0°	x5	300		0,4
005	RCD CEE 63A/5P #3				183	AC 0°		300	270	0,4
Distribution: 002 CAT-RW-3x63-2014										
001	Resistance of earth conductor	0								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 63A/5P #1				20	AC 0°	x5	300		0,4
003	RCD CEE 63A/5P #1				150	AC 0°		300	300	0,4
004	RCD CEE 63A/5P #2				19	AC 0°	x5	300		0,5
004	RCD CEE 63A/5P #2				181	AC 0°		300	270	0,3
005	RCD CEE 63A/5P #3				20	AC 0°	x5	300		0,5
005	RCD CEE 63A/5P #3				155	AC 0°		300	300	0,5
Distribution: 003 CAT-RW-3x63-2014										
001	Resistance of earth conductor	0,06								
002	Iso. Resistance L1/L2/L3/N-PE		500	>200						
003	RCD CEE 63A/5P #1				19	AC 0°	x5	300		0,5
003	RCD CEE 63A/5P #1				150	AC 0°		300	300	0,5
004	RCD CEE 63A/5P #2				18	AC 0°	x5	300		0,5
004	RCD CEE 63A/5P #2				147	AC 0°		300	300	0,4
005	RCD CEE 63A/5P #3				19	AC 0°	x5	300		0,4
005	RCD CEE 63A/5P #3				148	AC 0°		300	300	0,5