

Prüfprotokoll		DIN VDE 0100-600	
Prüfprotokoll Nummer.: 00000078		Auftrags-Nr.: 250056	
Kunde Elke Jahr Am Listholze 23 30177 Hannover Frau Jahr		Elektrofirma (Auftragnehmer) Elektrotechnik Basse Wallenser Straße 19 31089 Fölziehausen  Ansprechpartner: Frau Jahr	
Standort: Neubau 1		Prüfprotokoll Name: Monatliche Überprüfung	
Prüfung Prüfungsgrund		☐ Erstprüfung ☐ Änderung ☐ Reparatur ☐ Veränderung ☒ Wiederholungsprüfung	
Prüfdatum: 2025-02-23		Zähler-Nr. 1EBZ0100855958 Zählerstand 15674	
Netzbetreiber: Enercity Netzspannung: 230/400		Netz: ☐ TN-S ☐ TN-C ☒ TN-C-S ☐ TT ☐ IT	
Besichtigen ☒ Richtige Auswahl der Geräte ☒ Isolier- und Schaltgeräte ☐ Feuerschutzschild ☐ Gebäudesystemtechnik ☐ Kabel, Leitungen, Schienen		☒ Beschriftungsschaltung, Ausrüstung ☒ Identifikation von Schaltkreis und Gerät ☒ Verlegung von Leitern ☒ Schutz- und Überwachungseinrichtungen ☒ Schutz gegen direktes Berühren ☒ Zugänglichkeit ☐ Haupterdungsschiene ☐ Zusätzliche Erdungsschiene ☒ Dokumentation ☐ Busleitung/Aktuatoren ☒ Kreuzerder ☐	
Erproben und Messen ☒ Funktion der Installation ☒ RCD / FI-Schutzschalter		☒ Schutz- und Überwachungseinrichtungen ☐ Rechtsdrehung der Motoren ☒ Rechtsdrehfeld in 3-Phasen Steckdosen ☒ Spannungsabfall nach DIN VDE 0100-520 prüfen ☐ Gebäudesystemtechnik	
Durchgängigkeit der Haupterdungsschienen (PE): ≤ 1 Ω		☒ Erdungswiderstand 0,00 Ohm	
Erdungswiderstand ☐ Fundamenterder ☐ Hauptwasserleitung ☐ Heizungsanlage ☐ EDV-System ☐ Antennensystem / BK ☐ Haupterdungsschiene ☐ Hauptschutzleiter ☐ Klimaanlage ☐ Telefonanlage ☐ Baukonstruktion ☐ Wasserzähler ☐ Interne Gasleitung ☐ Aufzugssystem ☐ Blitzschutzsystem ☐			
Prüfung		Verwendete Mess- und Prüfgeräte • Fluke1664FC (5706059)	
Prüfergebnis ☒ Keine Beschädigung ☐ Geringe Schäden ☐ Erhebliche Schäden ☒ Etikett im Verteiler platziert ☒ Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik ☐ Die elektrische Anlage entspricht nicht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik ☒ Prüfergebnisse sind fehlerfrei Bemerkung:			
Prüfer 1. Michael Basse-M.Basse		Kunde ☒ Vollständig übernommen gemäß Übergabeprotokoll für die elektrische Anlage Nächster Prüftermin: 23.03.2025	
Abteilung: Datum: 03.03.2025 Unterschrift: 		Abteilung: Datum: Unterschrift:	

Prüfprotokoll

DIN VDE 0100-600

Prüfprotokoll Nummer.:

00000078

Auftrags-Nr.:

250056

[illegible]

[illegible]

Verteilern ame / Nummer	Stromkrei sname / Nummer / No / Steckdos entyp	Drehfel d	Leiter / Kabel			PE	Sicherung / RCD		Spannun g	Polarität	Kontinuitä t	Isolations widerstan d	Leitungsim pedanz	Impedanz der Schleife	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung						AFDD	Kontakt	Erdungswi derstand	Spannu ngsabfa ll	SPD	IMD	Sonstiges (Fluke Connect)
			Typ	Anzahl von Leitern	Quers chnitt mm2		Rlo	In A							t-meas ms	Typ	I meas phase	In A	Idn	Test button	Test button		V	Re	dV	SPD	IMD
Baustromve rteiler / 1	OX1.2 Steckdose 400V / 16A / 14 / /												0,22 Ohm 1000														
Baustromve rteiler / 1	OX1.2 Steckdose 400V / 16A / 14 / /												0,22 Ohm 1000														
Baustromve rteiler / 1	OX1.2 Steckdose 400V / 16A / 14 / /												0,22 Ohm 1000														
Baustromve rteiler / 1	OX1.2 Steckdose 400V / 16A / 14 / /													0,4 Ohm 559													
Baustromve rteiler / 1	OX1.2 Steckdose 400V / 16A / 14 / /												0,22 Ohm 1000														
Baustromve rteiler / 1	OX1.2 Steckdose 400V / 16A / 14 / /												0,22 Ohm 1000														
Baustromve rteiler / 1	OX1.2 Steckdose 400V / 16A / 14 / /												0,22 Ohm 1000														
Baustromve rteiler / 1	OX1.4 Steckdose 230V / 16 / /													0,42 Ohm 538													
Baustromve rteiler / 1	OX1.4 Steckdose 230V / 16 / /												0,21 Ohm 1100														
Baustromve rteiler / 1	OX1.4 Steckdose 230V / 16 / /														>310	0° x1/2	30 mA				0 V						
Baustromve rteiler / 1	OX1.4 Steckdose 230V / 16 / /														153,4 ms	0°	30 mA	24			0 V						
Baustromve rteiler / 1	OX1.4 Steckdose 230V / 16 / /											>500 MOhm 522 V															
Baustromve rteiler / 1	OX1.4 Steckdose 230V / 16 / /											>500 MOhm 522 V															
Baustromve rteiler / 1	OX1.4 Steckdose 230V / 16 / /											>500 MOhm 522 V															
Baustromve rteiler / 1	OX1.4 Steckdose 230V / 16 / /														34,7	0° x1	30 mA				0 V						

[illegible]

[illegible]

[illegible]