

ANLAGE 1 EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE AUF EINER TANKSTELLE

1. Im Tank, im Domschacht bei geöffnetem Domschacht auch Umgebung (2,00 m Umkreis)
2. Im Fernfüllschacht (2,00 m Umkreis)
3. Bei geöffneten Schächten auch Umgebung (2,00 m Umkreis)
4. In und im Nachbereich der Zapfsäule (Nahbereich 0,2 m um die Zapfsäule)
5. Um den Lüftungsmast, insbesondere bei Tankbefüllung

