



Certificato d'esame del tipo DVGW

DVGW type examination certificate

DG-5112CU0162

N° di registrazione prodotto
registration number

Campo di applicazione <i>field of application</i>	Prodotti di approvvigionamento di gas <i>products of gas supply</i>
Titolare di certificato <i>owner of certificate</i>	APR S.r.l. Via Fornaci, 10, I-25040 Corte Franca (BS)
Distributore <i>distributor</i>	APR S.r.l. Via Fornaci, 10, I-25040 Corte Franca (BS)
Categoria di prodotti <i>product category</i>	Materiale di tenuta: (5112)
Denominazione prodotto <i>product description</i>	Materiale di tenuta in elastomeri per apparecchi a gas
Modello <i>model</i>	NAP 70
Rapporti di collaudo <i>test reports</i>	Prova d'esame del tipo: 19/050/5112/2V2 di 11.06.2019 (EBI) Prove di laboratorio: 21-00859-KP05- di 03.04.2025 (EBI)
Norme di collaudo <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.07.2024)

Data di scadenza / n° file 24.05.2029 / 24-0155-GNV
date of expiry / file no.

70028-04-A-DE

13.10.2025 Stö A-1/2

Data, redattore, foglio, direttore dell'Ente di Certificazione
date, issued by, sheet, head of certification body

i.A. W. 72



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Tipo <i>type</i>	Dati tecnici <i>technical data</i>	Osservazioni <i>remarks</i>
NAP 70	Campo durezza: H3 Resistenza all'ozono: Si Campo temperatura: -20...+80 °C Classe temperatura: B2	

The logo consists of a stylized flame icon above the text 'DVGW' in a bold, sans-serif font. Below 'DVGW' is a horizontal line, and underneath that is the word 'CERT' in a similar bold, sans-serif font.

DVGW
CERT