

AUX

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

R32 Onduleur CC Free-Match
Climatiseur

MODÈLES

AFEB09HP230V1CC
AFEB12HP230V1CC
AFEB18HP230V1CC
AFEB24HP230V1CC

FRANÇAIS

- Veuillez lire attentivement et entièrement ce manuel d'installation avant d'installer l'unité.
- Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

AUX CLOUD COMMERCE(USA) INC

400 Corporate Ct, South Plainfield, NJ 07080

Table des Matières

Avertissement	1
Précautions de sécurité	3
Instructions pour l'utilisation	4
Instructions pour l'installation	5
Avant l'Installation	6
Installation de l'Unité Intérieure	7
Connexions électriques	13
Essai et inspection	15
Instructions d'Utilisation	16
Avis d'Entretien	17

Remarque :

- **Toutes les illustrations de ce manuel sont seulement pour référence.**
- **Votre climatiseur peut être légèrement différent. La forme réelle prévaudra.**
- **Ils sont sujets à modification sans préavis pour des améliorations futures.**

Avertissement

Remarque : Le contenu relatif à la FCC et à l'IC ne s'applique qu'aux modèles dotés d'une fonction WiFi.

※ AVERTISSEMENT DE LA FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de cette unité non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

※ DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la Section 15 des Règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le distributeur ou un technicien professionnel radio/TV pour obtenir de l'aide.

※ DÉCLARATION DE L'IC

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada.

Son opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celle qui pourrait provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

※ DÉCLARATION DE L'IC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de radiofréquence établies par la FCC et l'IC pour un environnement non contrôlé. L'antenne(s) utilisée(s) pour cet émetteur doit être installée(s) et fonctionner de manière à maintenir une distance de séparation d'au moins 7-7/8 po (20 cm) de toutes les personnes et ne doit pas être colocalisée(s) ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur. Les installateurs doivent s'assurer que la distance de séparation de 7-7/8 po (20 cm) sera maintenue entre l'appareil (à l'exclusion de son combiné) et les utilisateurs.

Avertissement

Symbole	Remarque	Explication
 A2L	AVERTISSEMENT	Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Il existe un risque d'incendie si le réfrigérant est exposé à une source d'inflammation externe. (Ce symbole s'applique uniquement aux climatiseurs avec la marque UL ou ETL, conformes à la norme UL60335-2-40)
	MISE EN GARDE	Ce symbole indique que le manuel d'opération doit être lu attentivement.
	MISE EN GARDE	Ce symbole indique qu'un personnel de service devrait effectuer tout entretien de cet équipement en référence au manuel d'installation.
	MISE EN GARDE	Ce symbole indique que des informations sont disponibles sur l'appareil, telles que le manuel d'opération ou d'installation.

REMARQUE :

Le climatiseur utilisant le réfrigérant R32, si maltraité, peut causer des dommages graves au corps humain ou aux objets environnants.

- Les exigences concernant l'espace de la pièce et la charge maximale de réfrigérant sont indiquées dans le tableau.
- Si de la glace s'est formée sur l'unité, ne pas utiliser de moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser de nettoyants sur l'unité autre que ceux approuvés par le fabricant.
- Ne pas percer ou brûler le climatiseur et veiller à ce que le tuyau de réfrigérant ne soit pas endommagé.
- L'appareil doit être entreposé dans une pièce sans sources d'allumage en fonctionnement continu (par exemple : des flammes nues, un appareil au gaz en fonctionnement ou un appareil de chauffage électrique en fonctionnement).
- Noter que le réfrigérant peut être inodore.
- Le stockage du climatiseur doit se faire dans un emplacement qui peut empêcher les dommages accidentels à l'unité.
- Veiller à respecter toutes les normes locales et les exigences de sécurité.

Exigences d'espace de la pièce et de charge maximale de réfrigérant

Type de réfrigérant	Quantité autorisée de charge en réfrigérant, (once (kg))	Surface minimale du sol pour l'installation, (pieds carrés (m ²))
R32	< 64,9 (< 1,84)	75,35 (7)
	64,9-82,54 (1,84-2,34)	96,88 (9)
	82,58-100,18 (2,341-2,84)	113,02 (10.5)
	100,21-117,82 (2,841-3,34)	134,55 (12.5)
	117,85-135,45 (3,341-3,84)	150,69 (14)
	135,49-153,09 (3,841-4,34)	193,75 (18)

Précautions de sécurité

Une installation ou une opération incorrecte en ne suivant pas ces instructions peut causer des dommages aux personnes, aux biens, etc. La sévérité est classée en fonction des indications suivantes :

AVERTISSEMENT

Ce symbole indique la possibilité d'un décès ou de blessures graves.

MISE EN GARDE

Ce symbole indique la possibilité de blessures ou de dégâts aux biens.

 **Choses à ne pas faire.**

 **Suivre les instructions.**

 **Couper le courant.**

 **Avis environnemental.**

AVERTISSEMENT



- **Ne pas** connecter le fil de mise à la terre au tuyau de gaz, au tuyau d'eau, au paratonnerre ou au fil de mise à la terre téléphonique.
- **Ne pas** tirer sur le câble d'alimentation. Tirer sur le câble d'alimentation pourrait endommager l'unité et provoquer un choc électrique.
- **Ne pas** couper l'interrupteur d'alimentation principal pendant le fonctionnement ou avec les mains humides. Cela pourrait provoquer un choc électrique.
- **Ne pas** laisser le climatiseur souffler sur l'appareil de chauffage. Dans le cas contraire, cela entraînera une combustion incomplète, provoquant ainsi un empoisonnement.
- **Ne pas** laisser la télécommande et l'unité intérieure mouillées ou trop humides. L'exposition à une humidité excessive peut causer des dégâts à l'unité et des chocs électriques.
- **Ne pas** installer le climatiseur dans un endroit où il y a du gaz ou du liquide inflammable, à moins que la distance soit égale ou supérieure à 3-1/4 pi. (1 m).
- **Ne pas** utiliser de liquide ou d'agent nettoyant non approuvé pour nettoyer le climatiseur.
- **Ne pas** tenter de réparer le climatiseur vous-même. Des réparations incorrectes peuvent causer un incendie ou une explosion. Contacter un technicien de service qualifié pour tous les besoins de service.
- **Ne pas** faire fonctionner le climatiseur pendant une tempête de foudre. L'alimentation doit être coupée pour éviter tout danger ou blessure.
- **Ne pas** mettre les mains ou des objets dans les entrées et sorties d'air. Cela peut causer des blessures corporelles ou des dégâts à l'unité.
- **Ne pas** bloquer l'entrée ou la sortie d'air. Dans le cas contraire, la capacité de refroidissement ou de chauffage sera dégradée, ou le système cessera de fonctionner.

AVERTISSEMENT



- **Cet** appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la personne responsable de leur sécurité.
- **Les enfants** doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **Veillez** installer le système sur une surface stable pour éviter que l'unité ne tombe et cause des blessures ou des dommages.
- **L'appareil** doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
- **Si** le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- **Contactez** un technicien de service qualifié pour tous les besoins de service.
- **Ce** climatiseur doit être mis à la terre. Une mise à la terre incomplète peut entraîner des chocs électriques.
- **S'assurer** que le système dispose de son propre circuit électrique dédié et que tout travail électrique est effectué par une personne certifiée ou titulaire d'un permis pour effectuer de tels travaux dans l'État ou la région où l'installation a lieu.
- **S'assurer** que les objets suivants ne se trouvent pas sous l'unité intérieure : Micro-ondes, fours et autres objets chauds. Ordinateurs et autres appareils à haute électrostatique. Prises électriques. Objets susceptibles d'être endommagés par l'eau.
- **La** tuyauterie entre l'unité intérieure et l'unité extérieure ne doit pas être réutilisée, à moins qu'il ne puisse être correctement rincé et évacué.
- **Les** spécifications des exigences électriques sont indiquées sur la plaque de données de l'unité.

AVERTISSEMENT



- **Toujours** éteindre l'appareil et couper l'alimentation électrique lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant longtemps afin d'assurer la sécurité.
- **Toujours** éteindre l'appareil et couper l'alimentation électrique avant de procéder à tout entretien ou nettoyage. Sinon, cela peut entraîner des chocs électriques ou des dégâts.
- **AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. PEUT CAUSER DES BLESSURES OU LA MORT :** Le système contient une borne de mise à la terre de protection de taille supérieure qui doit être correctement connectée.
- **AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. PEUT CAUSER DES BLESSURES OU LA MORT :** Le système contient deux bornes de mise à la terre de protection indépendantes qui doivent toutes deux être correctement connectées et fixées.

Précautions de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT



Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés.

- **La** fuite de réfrigérant contribuera au changement climatique.
- **Ne jamais** manipuler le système de réfrigérant ou tenter de le réparer sans formation adéquate et conformité avec les normes locales et nationales.
- **Le réfrigérant** dans ce système a un potentiel de réchauffement global (PRG) inférieur à celui d'un réfrigérant ayant un PRG plus élevé en cas de fuite dans l'atmosphère. Cet appareil contient un fluide réfrigérant ayant un PRG égal à [675]. Cela signifie que si 35 onces (1 kg) de ce fluide réfrigérant s'échappaient dans l'atmosphère, l'impact sur le réchauffement global serait [675] fois plus élevé que 35 onces (1 kg) de CO₂, sur une période de 100 ans.

⚠ MISE EN GARDE



- **Ne pas** faire fonctionner le système avec les fenêtres ou les portes ouvertes. Cela limiterait l'efficacité du système.
- **Ne pas** se tenir sur le dessus de l'unité extérieure ni y placer d'objets lourds. Cela pourrait causer des blessures corporelles ou des dégâts à l'unité.
Ne pas utiliser le système pour d'autres usages, comme sécher des vêtements, conserver des aliments, etc.
- **Ne pas** appliquer d'air froid sur le corps pendant une longue période. Cela peut détériorer votre condition physique et entraîner des problèmes de santé.

⚠ MISE EN GARDE



- **Ajuster** convenablement la température de réglage peut éviter le gaspillage d'électricité.
- **Utiliser** un disjoncteur de type déconnexion à tous les pôles avec au moins 1/8 po (3 mm) entre les intervalles des points de contact qui assurent une déconnexion complète dans la catégorie III de survolage.

● **Si** votre climatiseur est connecté de manière permanente au câblage fixe, un dispositif à courant résiduel (DCR) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA doit être installé dans le câblage fixe.

● **Le** circuit d'alimentation doit être équipé d'un dispositif de protection contre les fuites et d'un interrupteur à air dont la capacité doit être supérieure à 1,5 fois le courant maximal.

● **Concernant** l'installation des climatiseurs, veuillez vous référer aux paragraphes suivants de ce manuel.

Déchets Électroniques

Signification de la poubelle à roues croisées :

Ne pas éliminer les appareils électriques comme déchets municipaux non triés et utiliser des installations de collecte séparées.

Contactez votre gouvernement local pour les informations sur les systèmes de collecte disponibles.

Si les appareils électriques sont éliminés dans une décharge, les substances nocives peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, entrer dans la chaîne alimentaire et nuire à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement des anciens appareils avec un nouvel appareil, le détaillant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour les éliminations au moins gratuitement.



Instructions pour l'utilisation

Plage de Fonctionnement

- L'utilisation de l'unité en dehors de la plage de températures recommandée peut avoir un impact sur les performances du système. Lorsque la température est trop élevée, le climatiseur peut déclencher le disjoncteur, provoquant l'arrêt du conditionneur. Lorsque la température est trop basse, l'échangeur de chaleur extérieur peut générer une humidité excessive, entraînant des gouttes d'eau sur l'unité.
- En cas de refroidissement ou de déshumidification à long terme avec une humidité relative supérieure à 80 %, il faut fermer portes et fenêtres pour éviter que l'unité intérieure ne génère trop d'eau et ne cause des fuites.

Type	Plage	Intérieur	Extérieur
Régulière	Refroidissement	60.8°F~89.6°F (16°C~32°C)	-13~125.6°F (-25~52°C)
	Chauffage	50°F~89.6°F (10°C~32°C)	-13~75.2°F (-25~24°C)
Extrême	Refroidissement	60.8°F~89.6°F (16°C~32°C)	-13~125.6°F (-25~52°C)
	Chauffage	50°F~89.6°F (10°C~32°C)	-22~75.2°F (-30~24°C)

Instructions pour l'utilisation

Remarque pour le chauffage

- Le ventilateur de l'unité intérieure ne démarrera pas immédiatement lorsque le cycle de chauffage a commencé. L'unité se chauffe d'abord puis commence à souffler de l'air pour éviter de souffler de l'air froid.
- Lorsqu'il fait froid et humide dehors, l'unité extérieure forme du givre sur l'échangeur de chaleur, ce qui, avec le temps, entraînera le déclenchement de la fonction de dégivrage du système.
- Pendant le dégivrage, le climatiseur arrête le chauffage pendant environ 5-12 minutes.
- De la vapeur peut s'échapper de l'unité extérieure pendant le dégivrage. Ce n'est pas une défaillance, mais un résultat du dégivrage rapide.
- Le chauffage redémarre lorsque le dégivrage est terminé.

Remarques pour l'arrêt

- Lorsque le climatiseur est éteint, le contrôleur principal décide automatiquement s'il doit s'arrêter immédiatement ou après avoir fonctionné quelques dizaines de secondes avec une fréquence et vitesse d'air plus faibles.

Instructions pour l'installation

Avis Important

- Cette unité doit être installée par un entrepreneur certifié pour éviter :
Des dommages à l'unité.
Des fuites de réfrigérant dans l'atmosphère.
Des chocs électriques.
Des brûlures dues au réfrigérant.
D'autres blessures graves, y compris la mort.
- Un test de fuite doit être effectué après l'installation.
- Pour déplacer et installer le climatiseur à un autre endroit, veuillez contacter notre entrepreneur agréé local.

Inspections de l'environnement d'installation

- Vérifier la plaque signalétique de l'unité extérieure pour s'assurer que le réfrigérant est bien le R32.
- Vérifier l'espace au sol de la pièce. L'espace ne doit pas être inférieur à l'espace utilisable spécifié.
- L'unité extérieure doit être installée dans un endroit bien ventilé.
- Vérifier l'environnement entourant le site d'installation : le R32 ne doit pas être installé dans l'espace réservé fermé d'un bâtiment.
- Lors de l'utilisation d'une perceuse électrique pour percer des trous dans le mur, vérifier d'abord s'il y a des tuyaux enterrés préalablement pour l'eau, l'électricité et le gaz. Il est recommandé d'utiliser le trou réservé dans le toit du mur.

Inspection du déballage

- Ouvrir la boîte et vérifier le climatiseur dans une zone bien ventilée et sans source d'allumage.
- Remarque : Les opérateurs doivent porter des dispositifs antistatiques.
- Il est nécessaire de vérifier s'il y a une fuite de réfrigérant avant d'ouvrir la boîte de l'unité extérieure ; arrêter l'installation du climatiseur si une fuite est détectée.
- Préparer des équipements de protection contre l'incendie avant de commencer l'installation.
- Vérifier ensuite le tuyau de réfrigérant pour voir s'il y a des dommages ou des fuites.

Principes de sécurité pour l'installation du climatiseur

- Préparer un dispositif de protection contre l'incendie avant l'installation.
- Garder le site d'installation ventilé. (ouvrir la porte et la fenêtre)
- Ne pas autoriser de sources d'allumage, de fumerie ou d'appels téléphoniques dans les zones où le réfrigérant R32 est présent.
- Prendre des précautions antistatiques nécessaires pour installer le climatiseur, par exemple, porter des vêtements et des gants en pur coton.
- S'assurer que le détecteur de fuite fonctionne pendant l'installation.
- Si une fuite de réfrigérant R32 se produit pendant l'installation, il est nécessaire de détecter immédiatement la concentration dans l'environnement intérieur jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau sûr.
- Si une fuite de réfrigérant affecte les performances du climatiseur, arrêter immédiatement le fonctionnement, et le climatiseur doit être mis sous vide en premier lieu puis renvoyé à la station de maintenance pour traitement.
- Garder tout appareil électrique, interrupteur d'alimentation, fiche, prise, source de chaleur à haute température et forte électricité statique à l'écart de la zone située sous les côtés de l'unité intérieure.
- Installer le climatiseur dans un endroit accessible pour l'installation et l'entretien, sans obstacles qui pourraient bloquer les entrées ou sorties d'air des unités intérieures/extérieures. Il doit être tenu à distance des sources de chaleur, des conditions inflammables ou explosives également.
- Lorsque l'installation ou la réparation du climatiseur et la ligne de connexion n'est pas assez longue, remplacer entièrement la ligne de connexion par celle de la spécification originale ; l'allongement n'est pas autorisé.
- Lors de l'installation d'un système HVAC R32, il est crucial de s'assurer que le site d'installation répond à des exigences de sécurité spécifiques en raison de la nature inflammable du réfrigérant R32.

Instructions pour l'installation

Exigences pour la position d'installation

- Éviter les lieux où il peut y avoir des fuites de gaz inflammables ou explosifs ou où la ventilation est mauvaise.
- Éviter les lieux soumis à des champs électriques/magnétiques forts comme les micro-ondes et les lampes fluorescentes.
- Éviter les lieux sujets au bruit et aux résonances comme les murs au-dessus d'une zone de sommeil.
- Éviter les conditions naturelles sévères (par exemple, vent fort, soleil direct ou sources de chaleur à haute température).
- Éviter les lieux accessibles aux enfants.
- Raccourcir autant que possible la connexion entre les unités intérieure et extérieure pour obtenir les meilleures performances.
- Choisir un emplacement où il est facile d'effectuer des services et des réparations.
- L'unité extérieure ne doit pas être installée d'une manière qui pourrait occuper une allée, un escalier, une sortie, une échelle de secours, un passage ou tout autre espace public.
- Installer l'unité extérieure aussi loin que possible des portes et fenêtres des voisins ainsi que des plantes.

Exigences de la structure de montage

- Le support de montage doit répondre aux normes nationales ou industrielles pertinentes.
- Il est recommandé que le support de montage et sa surface de support de charge soient capables de supporter 4 fois ou plus le poids de l'unité.
- Le support de montage de l'unité extérieure doit être fixé avec des boulons à expansion ou comme recommandé par le fabricant.
- Assurer une installation sécurisée quel que soit le type de mur sur lequel elle est installée pour éviter toute chute potentielle qui pourrait causer des dommages ou des blessures.

Exigences pour les opérations à une hauteur élevée

- Lors de l'installation à 6-9/16 pi (2 m) ou plus au-dessus du niveau de base, porter obligatoirement des ceintures de sécurité et attacher solidement des cordes à l'unité extérieure pour éviter des chutes qui pourraient causer des blessures ou des décès ainsi que des pertes de biens.

Exigences de mise à la terre

- S'assurer de mettre correctement l'unité à la terre. Suivre toutes les normes locales et nationales applicables.
- Ne pas connecter le fil de mise à la terre à un tuyau de gaz, un tuyau d'eau, un paratonnerre, une ligne téléphonique ou un circuit mal mis à la terre.
- Le fil de mise à la terre est spécialement conçu et ne doit pas être utilisé à d'autres fins, ni être fixé avec une vis autofileteuse ordinaire.
- S'assurer que toutes les connexions électriques sont solidement fixées et connectées aux bornes correctes.
- Utiliser les normes électriques locales et nationales.

Autres

- La méthode de connexion du climatiseur et du câble d'alimentation et la méthode d'interconnexion de chaque élément indépendant doivent être conformes au diagramme de câblage collé sur la machine.
- Le modèle et la valeur nominale du fusible doivent correspondre aux informations imprimées sur la sérigraphie du contrôleur correspondant ou du manchon du fusible. Cela garantit que le fusible est doté d'une valeur nominale correcte pour l'application spécifique, offrant une protection et une fonctionnalité adéquates.

FRANÇAIS

Avant l'Installation

Accessoires

Le système de climatisation est livré avec les accessoires suivants. Utiliser toutes les pièces et accessoires d'installation pour installer le climatiseur. Une installation incorrecte peut entraîner des fuites d'eau, des chocs électriques, des incendies ou une défaillance de l'équipement.

Raccords d'installation		
Nom	Forme	Quantité
Manuel d'installation et d'utilisation (ce livre)		1
Collier de serrage métallique		2
Flexible de vidange		1
Attaches de câble		8

Nom	Forme	Quantité
Isolant pour le raccord (pour le tuyau de liquide)	 Mince	1
Isolant pour le raccord (pour le tuyau de gaz)	 Épais	1
Joint d'étanchéité		1
Graine cupro-sodique (Grande/Petite)		2

Installation de l'unité intérieure


Attention au site d'installation de l'unité intérieure

Pour faciliter l'entretien, veuillez réserver un port de service. S'assurer que les conditions suivantes sont satisfaites et confirmer la position avec le client.

1. La position doit permettre à l'air de circuler sans être bloqué.
2. La distance par rapport au mur et aux obstacles est indiquée sur le schéma ci-dessous.
3. Le site d'installation doit être pratique pour l'évacuation de l'eau (Se reporter à la section « Installation du tuyau d'évacuation T » pour plus d'informations.)
4. Pour l'unité intérieure de type canalisation, l'emplacement de suspension doit pouvoir supporter 4 fois le poids de l'unité intérieure. Il ne doit pas y avoir d'augmentation du bruit, ni de vibrations. Si un renforcement est nécessaire, l'installation doit être effectuée après le renforcement (si le renforcement est faible, l'unité intérieure tombera et causera des dommages).
5. L'unité intérieure doit être éloignée des sources de chaleur ou de vapeur et des entrées.
6. La position de l'unité intérieure est proche de la source d'alimentation (ligne spéciale).
7. La position de l'unité intérieure doit permettre une connexion facile à l'unité extérieure.
8. La position de l'unité intérieure doit être éloignée de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
9. La hauteur à l'intérieur du plafond doit répondre aux exigences d'évacuation pour assurer l'installation de l'unité intérieure.
10. L'unité ne peut pas être installée dans une buanderie (cela pourrait provoquer un choc électrique).
11. Dans l'entrée et la sortie de l'unité intérieure, des barrières de protection doivent être installées pour empêcher d'insérer les doigts ou d'entrer en contact avec le ventilateur à grande vitesse et l'ailette métallique.



Il faut effectuer une inspection complète des endroits suivants avant l'installation

1. Dans les restaurants et les cuisines, s'assurer que l'extracteur et la hotte de cuisine peuvent efficacement évacuer l'huile, la vapeur, la farine et autres sous-produits. Placer l'unité intérieure à l'écart des zones de cuisson pour éviter la contamination. Nettoyer et entretenir régulièrement le ventilateur intérieur, l'échangeur de chaleur et la pompe de vidange. Utiliser des filtres de haute qualité pour piéger les fines particules et s'assurer que tous les tuyaux et les connexions sont étanches et isolés. Ces mesures aideront à maintenir les performances et réduire le risque de défaillances.
2. Lors de l'installation de l'unité dans une usine, s'assurer qu'elle est située dans un endroit où elle ne sera pas contaminée par l'huile, la poudre, les copeaux de fer ou la poussière.
3. Ne pas installer près de sources potentielles de gaz combustible.
4. Ne pas installer là où des gaz acides ou corrosifs sont présents.



Sélection d'un Site d'Installation


Pour faciliter l'entretien, laisser l'espace indiqué ci-dessous pour accéder à l'unité



S'assurer que les conditions suivantes sont satisfaites et confirmer la position avec le client.

1. Aucun obstacle ne perturbe la circulation de l'air. L'air doit pouvoir atteindre tous les recoins de la pièce.
2. La distance entre le plafond et les obstacles est indiquée sur le schéma ci-dessous.


Unité : po (mm)



Installation de l'unité intérieure

Patron en papier pour l'installation



- Pour assurer une installation correcte, adapter le modèle en papier d'installation aux dimensions de l'ouverture du plafond.
- Pour la hauteur de la surface inférieure du plafond par rapport au niveau du sol, confirmer les mesures avec les exigences de jeu.
- Le centre de l'ouverture du plafond est indiqué sur le modèle en papier d'installation. Le centre de l'unité intérieure est indiqué par des marques triangulaires sur les côtés et le bas de l'unité et sur le modèle en papier d'installation.
- Placer le modèle en papier d'installation sur l'unité intérieure et aligner les marques triangulaires sur l'unité intérieure et celles sur le modèle en papier d'installation à l'aide des quatre vis.




- a : Centre de l'unité / Marque du centre de l'unité
- b : Centre de l'ouverture du plafond
- c : Modèle en papier pour l'installation (partie supérieure de l'emballage)
- d : Vis (accessoires)

Ouverture du plafond et unité

L'unité de climatisation à cassette installée au plafond et de type split a deux types de formes. Veuillez choisir la taille en fonction de la forme. La forme réelle prévaudra.



S'assurer que l'ouverture du plafond est dans les limites suivantes :




Si A	Alors B	Alors C
22,5 po (571 mm)	0,4 po (10 mm)	1,18 po (30 mm)
33,9 po (860 mm)	0,4 po (10 mm)	1,8 po (45 mm)
35,8 po (910 mm)	1,4 po (35 mm)	0,8 po (20 mm)

A : Ouverture du plafond
B : Distance entre l'unité et l'ouverture du plafond
C : Superposition entre le panneau de décoration et le plafond suspendu

Base de suspension de l'unité intérieure

1. Structure de support de suspension pour l'unité intérieure
La base de suspension est une structure en charpente de bois ou en béton armé. Elle doit être solide et fiable pour supporter un poids de plus de 440 lb (200 kg) et être capable de supporter les vibrations à long terme.
2. Fixation de la base de suspension
Fixer les boulons de suspension soit comme indiqué dans la figure suivante, soit au moyen d'un support en acier ou en bois. Si cette unité est installée sur un plafond incliné, un patin doit être installé entre le plafond et le panneau de sortie d'air, afin d'assurer que l'unité est installée sur une surface plane.




Installation de l'unité intérieure

3. Boulons de suspension


- Utiliser des boulons de suspension M8-M10 pour l'installation. Fixer le support d'accrochage au boulon de suspension.
- Le fixer solidement à l'aide d'un écrou et d'une rondelle des côtés supérieur et inférieur du support d'accrochage.
- Après l'installation de l'unité, s'assurer qu'elle est stable et ne tremble pas ou n'oscille pas.
- S'assurer que le centre de l'unité intérieure est aligné avec le centre de l'ouverture dans le plafond.

Unité : po (mm)




- a1 : Écrou (fourni sur site)
- a2 : Double écrou (fourni sur site)
- b : Rondelle (fourni sur site)
- c : Support d'accrochage (fixé à l'unité)

- Unité à cassette avec boîte de commande électrique extérieure, l'installation se réfère à la figure.



S'assurer que l'unité est bien nivelée aux 4 coins à l'aide d'un niveau ou d'un tube en vinyle rempli d'eau.




- a : Niveau a
- b : Tube en vinyle
- c : Niveau d'eau

Installation du tuyau d'évacuation

1. Le tuyau de vidange doit être correctement isolé pour empêcher la formation de condensation. L'installer avec une pente descendante.

Unité : pi (m)




⚠ MISE EN GARDE



Pour s'assurer que l'eau d'évacuation s'écoule correctement, l'unité doit être horizontale ou inclinée vers le flexible de vidange une fois l'installation terminée.


2. La pompe de vidange de l'unité peut élever l'eau jusqu'à 47,2 po (1 200 mm). Cependant, une fois que la pompe s'arrête, l'eau restant dans le tuyau peut s'écouler en arrière et potentiellement déborder du plateau de vidange, entraînant une fuite d'eau. Pour empêcher cela, installer le tuyau de vidange selon le schéma fourni.

Unité : pi (m)



3. Lorsque l'on draine plusieurs unités dans une ligne de vidange commune, cette ligne de vidange commune doit être installée environ 3,9 po (100 mm) en dessous de la sortie de vidange de chaque unité, comme montré dans la figure suivante.


Unité : po (mm)



Installation de l'unité intérieure

Connecter la tuyauterie de vidange à l'unité intérieure


1. Pousser le flexible de vidange le plus loin possible sur la connexion du tuyau de vidange.
2. Vérifier s'il y a des fuites d'eau.
3. Installer la pièce d'isolation (tuyau de vidange).
4. Envelopper le grand joint d'étanchéité (= isolation) autour du collier de serrage métallique et du flexible de vidange, et le fixer avec des attaches de câble.
5. Connecter la tuyauterie de vidange au flexible de vidange.




- a : Connexion du tuyau de vidange (fixée à l'unité)
 b : Flexible de vidange (accessoire)
 c : Collier de serrage métallique (accessoire)
 d : Grand joint d'étanchéité (accessoire)
 e : Tuyauterie de vidange (fourni sur site)

Pour vérifier s'il y a des fuites d'eau

La procédure diffère selon que le câblage électrique est déjà terminé ou non. Lorsque le câblage électrique n'est pas encore terminé, il faut connecter temporairement l'interface utilisateur et alimenter l'unité en électricité.




09K/12K/18K



24K

Lorsque le câblage électrique n'est pas encore terminé

1. Connecter temporairement le câblage électrique.
 - Retirer le couvercle de la boîte de commutation (a).
 - Connecter l'interface utilisateur (b).
 - Connecter l'alimentation électrique et la terre Ⓢ.
 - Remettre le couvercle de la boîte de commutation (a).
2. Allumer l'alimentation.
3. Démarrer le fonctionnement de refroidissement.
4. Verser progressivement environ 33 onces (1 L) d'eau par la sortie d'air, et vérifier s'il y a des fuites.
5. Éteindre l'alimentation.
6. Déconnecter le câblage électrique.
 - Retirer le couvercle de la boîte de commutation.
 - Déconnecter l'alimentation électrique et la terre.
 - Déconnecter l'interface utilisateur.
 - Remettre le couvercle de la boîte de commutation.



- a : Arrosoir en plastique
 b : Sortie de vidange de service (avec bouchon en caoutchouc).
 Utiliser cette sortie pour drainer l'eau du bac de récupération.
 c : Emplacement de la pompe de vidange
 d : Connexion du tuyau de vidange
 e : Tuyau de vidange

Lorsque le câblage électrique est déjà terminé


1. Démarrer l'opération de refroidissement
2. Verser progressivement environ 33 onces (1 L) d'eau par la sortie d'air, et vérifier s'il y a des fuites.

Installation de l'unité intérieure

Installation de la grille


Aligner le panneau avec les quatre trous de boulon de la machine intérieure, puis serrer les boulons de retenue dans un ordre croisé diagonalement.

Note : Lors de l'installation, s'assurer que la position du moteur de volet sur le panneau est cohérente avec celle du tube de réfrigérant.




La grille a quatre clips qui s'accrochent aux supports d'accrochage correspondants sur l'unité et la grille doit être positionnée en utilisant ces clips en premier. La grille est ensuite fixée en position à l'aide de quatre boulons accessibles par les quatre panneaux d'angle de la grille. Les quatre boulons de connexion sont situés à l'intérieur du panneau d'entrée de la grille.

Remarque : Lors de l'installation, s'assurer que le moteur de volet d'air dans la grille correspond à la position d'entrée du tuyau de réfrigérant dans l'unité intérieure.



Retirer le filtre à air

1. S'assurer que l'unité est éteinte et que l'alimentation est coupée.
2. Chaque unité a deux clips de retenue sur la grille. Il faut appuyer sur ces pinces et les pousser dans la position ouverte.
3. Le panneau d'accès au filtre peut maintenant être abaissé, ce qui permet de retirer le filtre de ses quatre clips de retenue.
4. S'assurer que le filtre est complètement propre et sec avant de le remplacer.
5. S'assurer que les clips de retenue sur la grille sont bien fixés après avoir remplacé le filtre.



Travaux de tuyauterie et techniques d'évasement

- Ne pas utiliser de tubes de cuivre contaminés ou endommagés. Si l'évaporateur, le condenseur ou tout tuyau a été ouvert et exposé à l'atmosphère pendant 15 secondes ou plus, le système doit être mis sous vide. Ne pas retirer les bouchons en plastique ou les écrous en laiton des connexions de tuyauterie jusqu'à ce que les connexions soient prêtes à être effectuées.
- Si des travaux de brasage sont nécessaires, s'assurer qu'une purge à l'azote gazeux est effectuée pour empêcher la formation de suie sur la paroi intérieure des tubes en cuivre. Ne pas le faire peut endommager l'unité et annuler la garantie.
- Couper le tuyau aussi droit que possible (voir Fig 1). S'assurer d'utiliser un outil d'ébarbage pour enlever tout burinage. Maintenir le tuyau avec l'ouverture tournée vers le bas pour empêcher les copeaux de métal d'entrer dans le tuyau (voir Fig 2).
- Cela évitera l'inégalité sur les faces évasées qui pourrait causer une fuite de gaz.
- Insérer les écrous évasés, montés sur les parties de connexion de l'unité intérieure et extérieure, dans les tuyaux de cuivre.
- La longueur exacte du tuyau dépassant de la surface supérieure du bloc forgé est déterminée par l'outil d'évasement. (Voir Fig 3).
- Fixer fermement le tuyau sur le bloc forgé. Aligner les centres du bloc forgé et du poinçon d'évasement, puis serrer complètement le poinçon d'évasement.
- Les connexions des tuyaux de réfrigérant doivent être isolées pour maintenir la température et empêcher la condensation, en s'assurant que le système fonctionne efficacement.

Installation de l'unité intérieure

Fig 1.




Fig 2.





Fig 3.



Ø Tube, D		A (Po/mm)	
Pouce	mm	Impérial (Type à écrou papillon)	Rigide (Type à embrayage)
1/4"	6,35	0,051" (1,3)	0,028" (0,7)
3/8"	9,52	0,063" (1,6)	0,039" (1,0)
1/2"	12,70	0,075" (1,9)	0,051" (1,3)
5/8"	15,88	0,087" (2,2)	0,067" (1,7)
3/4"	19,05	0,098" (2,5)	0,079" (2,0)

Installer le tuyau de connexion

Connecter le tuyau à l'unité

Aligner le centre de la tuyauterie et serrer suffisamment l'écrou évasé avec les doigts (voir Fig 4).


Enfin, serrer l'écrou évasé avec une clé dynamométrique jusqu'à ce que la clé clique.

Lors du serrage de l'écrou évasé avec la clé dynamométrique, s'assurer que la direction de serrage suit la flèche indiquée sur la clé.

Tableau de couple de serrage

Taille du tuyau, po (mm)	Couple, pied-livre (N·m)
Ø1/4" (Ø6,35)	11,0-18,4 (15-25)
Ø3/8" (Ø9,52)	25,8-29,5 (35-40)
Ø1/2" (Ø12,7)	33,2-44,3 (45-60)
Ø5/8" (Ø15,88)	53,9-57,6 (73-78)
Ø3/4" (Ø19,05)	55,3-59,0 (75-80)

Fig 4.



Installation du tuyautage

A : Tuyauterie de gaz B : Tuyauterie de liquide

a : Matériau d'isolation (fourni sur site)

b : Attache de câble (accessoire)

c : Pièces d'isolation : Grande (tuyau de gaz), petite (tuyau de liquide) (accessoires)



d : Écrou évasé (fixé à l'unité)

e : Connexion du tuyau de réfrigérant (fixé à l'unité)

f : Unité

g : Joints d'étanchéité : (tuyau de gaz), (tuyau de liquide) (accessoires)

1. Retourner les coutures des pièces d'isolation.
2. Fixer au pied de l'unité.
3. Serrer les attache de câble sur les pièces d'isolation.
4. Envelopper le joint d'étanchéité du pied de l'unité jusqu'au sommet de l'écrou évasé.



Connexions électriques

Exigences relatives à la sécurité électrique

- Utiliser la tension nominale correcte pour le climatiseur et un circuit dédié pour l'alimentation électrique.
- Tous les fils doivent être dimensionnés conformément au NEC (Code National de l'Électricité, en anglais : National Electrical Code) et aux codes locaux.
- La plage de fonctionnement est de 90% à 110% de la tension nominale locale. Une alimentation électrique insuffisante peut entraîner des pannes, des chocs électriques ou des incendies. Si la tension est instable, installer le régulateur de tension.
- La distance minimale entre le climatiseur et les matériaux combustibles est de 4,92 pi. (1,5 m) ou plus.
- Utiliser le bon taille et le bon type de fil pour connecter l'unité intérieure à l'unité extérieure.
- La taille du cordon d'interconnexion, du câble d'alimentation, du fusible et de l'interrupteur nécessaires est déterminée par le courant maximal de l'unité.
- Le courant maximal est indiqué sur la plaque signalétique située sur le panneau latéral de l'unité. Se référer à cette plaque signalétique pour choisir le bon taille de fil, le disjoncteur ou l'interrupteur approprié.

⚠ AVERTISSEMENT

- Faire effectuer et vérifier tous les travaux électriques par un électricien qualifié, et s'assurer qu'ils respectent les réglementations de l'IET, la législation locale et nationale ainsi que les meilleures pratiques de l'industrie. Le système doit avoir son propre alimentation électrique indépendante.
- Ne pas tenter de faire soi-même des travaux électriques.
- Installer un protecteur de fuite de terre, un interrupteur d'alimentation et un disjoncteur ou un fusible dans l'alimentation électrique dédiée, afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Assurer une mise à la terre fiable. Une mise à la terre incorrecte peut entraîner un choc électrique.
- Fixer correctement tous les câbles d'alimentation avec des attaches de câble pour que les forces extérieures ne puissent pas déconnecter les câbles des bornes. Des connexions incorrectes ou une fixation insécurisée peuvent entraîner des chocs électriques ou des incendies.
- Utiliser un disjoncteur qui déconnecte toutes les connexions électriques (tous les fils de phase et neutres) et qui présente un espace d'au moins 1/8 po (3 mm) entre les points de contact. Cela permet une déconnexion complète dans les situations de haute tension.

⚠ MISE EN GARDE

- Ne pas connecter le câble de mise à la terre aux conduites de gaz ou d'eau, aux lignes téléphoniques, aux paratonnerres ou aux câbles de mise à la terre d'autres produits. C'est crucial pour assurer la sécurité et éviter les risques électriques.
- Une fois les unités intérieure et extérieure allumées, ne pas couper l'alimentation électrique dans la première minute. Le système a besoin de ce temps pour se configurer automatiquement et une interruption de l'alimentation pourrait entraîner un fonctionnement anormal.
- Connecter le cordon d'alimentation et le câble d'interconnexion selon le schéma de câblage.
- Fixer fermement le fil au bornier en utilisant des outils de sertissage et le sécuriser pour empêcher que les forces extérieures ne tirent sur le fil, ce qui peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Une fois les connexions électriques terminées, s'assurer que tous les fils sont tenus à l'écart des autres composants tels que les tuyaux et le compresseur. Cela permet d'éviter les dommages potentiels et d'assurer un fonctionnement sûr.

⚠ REMARQUE

- La définition du cordon d'alimentation est le câble d'alimentation électrique allant du sectionneur fixé à l'alimentation électrique dédiée à l'unité intérieure ou à l'unité extérieure. Le câble d'interconnexion pour les unités intérieure et extérieure est le câble d'alimentation qui relie l'unité intérieure et l'unité extérieure.
- Les définitions susmentionnées sont les spécifications de l'alimentation électrique, du cordon d'alimentation et du câble d'interconnexion de l'unité intérieure et de l'unité extérieure de tous les différents types de climatiseurs.
- Pour éviter les chutes de tension, si la section transversale de l'âme d'un câble d'alimentation est à sa taille minimale et que le cordon d'alimentation est rallongé, il faut sélectionner un câble d'alimentation de plus grande taille. Cela garantit que le système électrique reste efficace et sûr.


Sélection des Pièces Électriques

La spécification du câble de câblage nécessaire pour l'installation :

Modèle	Ligne de connexion d'alimentation (AWG)	Valeur nominale du fusible (A) Panneau de commande	Type de Certification
09K	18 AWG	5 A	UL
12k			
18K			
24k			

⚠ MISE EN GARDE pour le CÂBLAGE

- Les unités intérieures d'un même système peuvent être connectées à l'alimentation électrique à partir d'un interrupteur de branche. Cependant, la sélection d'un interrupteur de branche, du disjoncteur de sur-courant de branche et de la taille du câblage doit être conforme à la législation applicable.
- Pour la connexion au bornier, utiliser des bornes à sertir de type anneau avec manchon d'isolation ou isoler correctement les câblages.




Connexion du Câblage

1. Retirer le couvercle de service.
2. Câble d'interface utilisateur :
Faire passer le câble à travers le cadre, le connecter au bornier et le fixer avec une attache de câble. La ligne passe à travers le siège de serrage de ligne sans fixer le siège de serrage de ligne.
3. Câble d'interconnexion (intérieur ↔ extérieur) :
Faire passer le câble à travers le cadre, le connecter au bornier (s'assurer que les numéros correspondent aux numéros de l'unité extérieure et connecter le fil de mise à la terre), et le fixer avec une attache de câble.

Connexions électriques

4. Diviser le petit joint d'étanchéité (accessoire) et l'enrouler autour des câbles pour empêcher l'eau d'entrer dans l'unité. Sceller tous les espaces pour empêcher les petits animaux d'entrer dans le système.
5. Remettre le couvercle de service.




09K/12K/18K

- Utiliser un conduit de type coude à 90° avec les dimensions (Fig 5.) pour empêcher qu'il ne heurte le boîtier du moteur d'oscillation du panneau de décoration.
- Ne pas jeter la vis qui assemble le boîtier et la résine. Cette vis sera utilisée pour installer la plaque de montage du conduit. S'assurer d'installer la plaque de montage du conduit avant le câblage.


Fig 5.

Unité : po (mm)

Plaque de montage de conduit




Plaque de vanne



24K

- a Couvercle de service (avec le schéma de câblage sur le dos)
- b Ouverture pour les câbles
- c Connexion du câble d'interconnexion (y compris la terre)
- d Attache de câble
- e Connexion du câble d'interface utilisateur
- f Conduit (fourni sur site)

208-230 V ~ 60 Hz



Remarque :

La carte PC de l'unité extérieure a une protection de séquence de phase pour l'alimentation électrique. Prêter attention à cela lors de la connexion du câble d'alimentation.

FRANÇAIS

Essai et inspection

Vérifications après Installation

●Vérification de Sécurité Électrique

1. Si la tension d'alimentation est dans la plage admissible.
2. Vérifier si les unités intérieure et extérieure sont correctement câblées.
3. Vérifier si le fil de mise à la terre du climatiseur est bien relié à la terre.

●Vérification de Sécurité d'Installation

1. Vérifier si l'unité est correctement et solidement montée.
2. Vérifier si l'eau s'écoule librement de l'unité intérieure vers le tuyau de vidange extérieur.
3. Vérifier si le câblage et la tuyauterie sont correctement installés et ne présentent pas de fuites.
4. Vérifier qu'aucun corps étranger ou outil n'est laissé à l'intérieur de l'unité.
5. Vérifier que les tuyaux de réfrigérant et les connexions sont correctement isolés.

●Test d'Étanchéité du Réfrigérant

Selon la méthode d'installation, les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour vérifier les fuites suspectes, sur des zones telles que les connexions de l'unité extérieure et les noyaux des vannes d'arrêt et des vannes en T :

1. Méthode des bulles : Appliquer ou pulvériser une couche uniforme d'eau savonneuse sur la zone de fuite présumée et observer attentivement l'apparition de bulles.
2. Méthode d'instrument : Vérifier les fuites en pointant la sonde du détecteur de fuite selon les instructions vers les points de fuite suspects.

Remarque :

S'assurer que la ventilation est bonne avant de vérifier.

Opération de Test

●Préparation pour l'opération de test :

1. Vérifier que toute la tuyauterie et le câblage sont correctement connectés.
2. Vérifier que la vanne du côté gaz et du côté liquide est complètement ouverte.
3. Vérifier que l'alimentation est activée pour l'unité.
4. Installer des piles dans la télécommande.

Remarque :

S'assurer que la ventilation est bonne avant de tester.

●Méthode d'opération de TEST

1. Mettre l'unité sous tension et appuyer sur le bouton ON/OFF de la télécommande pour démarrer le climatiseur.
2. Sélectionner COOL ou HEAT, ajuster SWING et autres modes de fonctionnement avec la télécommande pour vérifier le bon fonctionnement.


Instructions d'Utilisation

Suivre les instructions ci-dessous vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats de votre climatiseur.

Méthode d'Utilisation Appropriée

● Lors du refroidissement, éviter la lumière directe du soleil.

Veuillez fermer les rideaux.



● Ne pas obstruer le flux d'air

Ne pas placer d'objets près de l'entrée ou de la sortie d'air de l'unité intérieure ou extérieure.


Si le flux d'air est obstrué, le climatiseur ne pourra pas fonctionner correctement.

● Éviter de refroidir excessivement

Suggestion de réglage de la température.

Refroidissement : 78,8 °F - 82,4 °F (26 - 28 °C)

Déshumidification : 68 °F - 75,2 °F (20 - 24 °C)



● Ne pas utiliser d'autres équipements de chauffage lorsque l'unité fonctionne en mode refroidissement

Éviter d'utiliser d'autres équipements de chauffage lorsque l'unité fonctionne en mode refroidissement. L'utilisation simultanée d'équipements de chauffage peut interférer avec la fonction de refroidissement et réduire l'efficacité.



● Garder les fenêtres ou les portes fermées

Des fenêtres ou des portes ouvertes augmenteront la quantité de chauffage ou de refroidissement nécessaire et peuvent empêcher l'unité de fonctionner correctement.




● Nettoyer régulièrement le filtre à air

Des filtres sales empêcheront l'unité de fonctionner correctement et peuvent causer des dégâts coûteux. Nettoyer régulièrement en le lavant ou avec un aspirateur. Remplacer le filtre si nécessaire. Nous recommandons de le nettoyer une fois par mois ou plus fréquemment si nécessaire.

⚠ MISE EN GARDE




- Avant de nettoyer le filtre à air, arrêter l'unité sur le contrôleur et couper l'alimentation électrique.
- Ne pas nettoyer le climatiseur avec de l'eau, vous risquez un choc électrique et un court-circuit.
- Lors du nettoyage du filtre à air, assurez-vous de prêter attention à la santé et à la sécurité.



Nettoyage du filtre à air

Afin de garantir les meilleures performances de votre climatiseur, nettoyer régulièrement le filtre à air. Nous recommandons de le nettoyer une fois par mois ou plus fréquemment si nécessaire.

Le filtre peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur ou avec du savon et de l'eau.



⚠ MISE EN GARDE



- **Électricité, Dangereux !** Couper toute l'alimentation électrique avant l'entretien.
- Lorsque le filtre est très sale, il peut être lavé avec du détergent et de l'eau chaude (en dessous de 104 °F (40 °C)).
- S'assurer que le filtre est complètement séché avant de le réinstaller afin d'éviter tout risque de choc électrique ou de court-circuit.
- Ne pas sécher le filtre à la lumière directe du soleil.

Avis d'Entretien

Attention :

Pour l'entretien ou la mise au rebut, veuillez contacter un entrepreneur agréé.

L'entretien par une personne non qualifiée peut causer des blessures ou endommager l'unité.

Charger le climatiseur uniquement avec du réfrigérant R32 et entretenir le climatiseur strictement selon les exigences du fabricant.

Qualifications des travailleurs

1. Une formation spéciale est requise pour travailler sur des équipements avec des réfrigérants A2L. Ne compter que sur des entrepreneurs qualifiés pour installer, entretenir et réparer ce système.
2. L'entretien et la réparation du climatiseur doivent être effectués selon la méthode recommandée par le fabricant. Si d'autres professionnels sont nécessaires pour aider à entretenir et à réparer l'équipement, cela doit être fait sous la supervision de personnes ayant la qualification pour réparer les climatiseurs équipés de réfrigérants inflammables.

Inspection du site

Une inspection de sécurité doit être effectuée avant de maintenir un équipement avec le réfrigérant R32 pour s'assurer que le risque d'incendie est minimisé.

Vérifier si l'espace est bien ventilé et si des équipements antistatiques ou de prévention contre l'incendie sont nécessaires. Lors de l'entretien du système frigorifique, observer les précautions suivantes avant de faire fonctionner le système.

Procédure opératoire

1. Zone de travail générale

Tout le personnel de maintenance et les autres personnes travaillant dans la zone locale doivent recevoir des instructions sur la nature du travail effectué. Le travail dans des espaces confinés doit être évité.

2. Vérification de la présence du réfrigérant :

La zone doit être vérifiée avec un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant le travail, pour s'assurer que le technicien est au courant des atmosphères potentiellement toxiques ou inflammables. S'assurer que l'équipement de détection de fuites utilisé est adapté pour tous les réfrigérants applicables, c'est-à-dire qu'il ne produit pas d'étincelles, qu'il est correctement étanche ou intrinsèquement sûr.

3. Présence d'un extincteur :

Si un travail à chaud doit être effectué sur l'équipement de réfrigération ou toute pièce connexe, un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être disponible. Avoir un extincteur à poudre sèche ou CO2 dans les environs de la zone de charge.

4. Pas de sources d'allumage :

Personne effectuant des travaux en relation avec un SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION impliquant l'exposition de tuyauteries ne doit utiliser de sources d'allumage de manière à créer un risque d'incendie ou d'explosion. Toutes les sources d'allumage possibles, y compris le tabagisme, doivent être maintenues suffisamment éloignées du site d'installation, de réparation, de retrait et d'élimination, pendant lesquels le réfrigérant peut potentiellement être libéré dans l'espace environnant. Avant le début du travail, l'aire autour de l'équipement doit être inspectée pour s'assurer qu'il n'y a pas de dangers inflammables ou de risques d'allumage. Les panneaux « défense de fumer » doivent être affichés.

5. Zone ventilée :

S'assurer que la zone est ouverte ou qu'elle est suffisamment ventilée avant de pénétrer dans le système ou d'effectuer un travail à chaud. Un degré de ventilation doit continuer pendant la période de travail. La ventilation devrait disperser en toute sécurité tout réfrigérant libéré et, de préférence, l'expulser vers l'extérieur dans l'atmosphère.

6. Vérifications de l'équipement de réfrigération :

Lorsque des composants électriques sont changés, ils doivent être adaptés à l'usage et aux spécifications correctes. Les directives d'utilisation et d'entretien du fabricant doivent être suivies à tout moment. En cas de doute, consulter le service technique du fabricant pour obtenir de l'aide.

Les vérifications suivantes doivent être appliquées aux installations utilisant des RÉFRIGÉRANTS INFLAMMABLES :

- La CHARGE DE RÉFRIGÉRANT réelle est en conformité avec la taille de la pièce dans laquelle les parties contenant le réfrigérant sont installées ;
- Les machines de ventilation et les sorties fonctionnent correctement et ne sont pas obstruées ;
- Si un circuit de réfrigération indirect est utilisé, la présence de réfrigérant doit être vérifiée dans le circuit secondaire ;
- Les marques sur l'équipement restent visibles et lisibles. Les marques et les signes illisibles doivent être corrigés ;
- Les tuyaux ou composants de réfrigération sont installés dans une position où ils sont peu susceptibles d'être exposés à une substance susceptible de corroder les composants contenant des réfrigérants, à moins que les composants ne soient constitués de matériaux qui sont intrinsèquement résistants à la corrosion ou sont convenablement protégés contre la corrosion.

7. Vérifications des appareils électriques :

La réparation et l'entretien des composants électriques doivent inclure les vérifications de sécurité initiales et les procédures d'inspection des composants. S'il existe un défaut susceptible de compromettre la sécurité, aucune alimentation électrique ne doit être raccordée au circuit tant qu'il n'a pas été rectifié de manière satisfaisante. Si le défaut ne peut pas être corrigé immédiatement mais qu'il est nécessaire de continuer à fonctionner, une solution temporaire adéquate doit être utilisée. Cela doit être signalé au propriétaire de l'équipement de sorte que toutes les parties sont avisées. Les vérifications initiales de sécurité comprennent :

- Vérifier si les condensateurs sont déchargés : ceci doit être fait de manière sûre pour éviter la possibilité d'étincelles ;
- Vérifier qu'aucun composant électrique sous tension et aucun câblage n'est exposé lors du chargement, de la récupération ou de la purge du système ;
- Vérifier qu'il y a continuité de la mise à la terre.

Réparations de composants scellés

● Pendant les réparations des composants scellés, toutes les alimentations électriques doivent être déconnectées de l'équipement sur lequel on travaille avant le retrait des couvercles scellés, etc. S'il est absolument nécessaire de fournir une alimentation électrique à l'équipement pendant l'entretien, une détection permanente des fuites doit être installée au point le plus critique pour avertir au cas d'une situation potentiellement dangereuse.

- Les composants électriques scellés doivent être remplacés.

Avis d'Entretien

Réparation des composants intrinsèquement sûrs

- Ne pas appliquer de charges inductives ou capacitives permanente sur le circuit sans s'assurer que celle-ci ne dépassera pas la tension et le courant autorisés pour l'équipement étant utilisé.
 - Les composants intrinsèquement sûrs doivent être remplacés.
 - Remplacer les composants uniquement par des pièces spécifiées par le fabricant. D'autres pièces peuvent entraîner l'allumage du réfrigérant dans l'atmosphère en cas de fuite.
- REMARQUE :** L'utilisation de produits d'étanchéité à base de silicone peut nuire à l'efficacité de certains types d'équipement de détection des fuites. Les composants intrinsèquement sûrs n'ont pas besoin d'être isolés avant d'y travailler.

Câblage

Vérifier que le câblage ne sera pas soumis à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, aux vibrations, aux arêtes vives ou à tout autre effet environnemental négatif. La vérification doit également prendre en compte les effets du vieillissement ou des vibrations continues provenant de sources telles que les compresseurs ou les ventilateurs.

Détection des Réfrigérants Inflammables

- Les sources potentielles d'allumage ne doivent en aucun cas être utilisées pour la recherche ou la détection de fuites de réfrigérant. Une lampe halogénure (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue) ne doit pas être utilisé.
 - Les méthodes de détection de fuites suivantes sont considérées comme acceptables pour tous les systèmes de réfrigérant.
 - Les détecteurs électroniques de fuites peuvent être utilisés pour détecter les fuites de réfrigérant, mais dans le cas des RÉFRIGÉRANTS INFLAMMABLES, la sensibilité peut ne pas être suffisante ou peut nécessiter une ré-calibration. (Le dispositif de détection doit être étalonné dans une zone sans réfrigérant.) S'assurer que le détecteur n'est pas une source potentielle d'allumage et convient au réfrigérant utilisé. L'équipement de détection de fuites devrait être réglé à un pourcentage du LFL du réfrigérant et devrait être calibré pour le réfrigérant employé, et le pourcentage approprié de gaz (25 % maximum) est confirmé.
 - Les fluides de détection de fuites sont également adaptés à la plupart des réfrigérants, mais l'utilisation de détergents contenant du chlore doit être évitée car le chlore peut réagir avec le réfrigérant et corroder les tuyaux en cuivre.
- REMARQUE :**
Des exemples de fluides de détection de fuites sont
– la méthode des bulles,
– les agents de la méthode fluorescente.
- Si une fuite est suspectée, toutes les flammes nues doivent être retirées / éteintes.
 - Si une fuite de réfrigérant qui nécessite un brasage est constatée, tout le réfrigérant doit être récupéré du système ou isolé (au moyen de vannes d'arrêt) dans une partie du système éloignée de la fuite.

Enlèvement et Évacuation

1. Afin de pénétrer dans le circuit de réfrigérant pour effectuer des réparations ou pour toute autre raison, il convient d'utiliser les procédures conventionnelles. Cependant, il est important que la meilleure pratique soit respectée puisque l'inflammabilité est un facteur à considérer. La procédure suivante doit être respectée :

- retirer en toute sécurité le réfrigérant en suivant les règlements locaux et nationaux ;
 - évacuer à nouveau ;
 - purger le circuit avec un gaz inerte (optionnel pour A2L) ;
 - évacuer (optionnel pour A2L) ;
 - purger avec un gaz inerte (optionnel pour A2L) ;
 - rincer ou purger en continu avec un gaz inerte lorsque l'on utilise une flamme pour ouvrir le circuit, puis ouvrir le circuit.
2. La charge de réfrigérant doit être récupérée dans les bouteilles de récupération appropriées si le rejet dans l'atmosphère n'est pas autorisé par les normes locales et nationales. Pour les appareils contenant des réfrigérants inflammables, le système doit être purgé avec de l'azote exempt d'oxygène pour rendre l'appareil sûr pour les réfrigérants inflammables. Ce processus peut devoir être répété plusieurs fois. L'air comprimé ou l'oxygène ne doivent pas être utilisés pour purger les systèmes de réfrigérants.
3. Pour les appareils contenant des réfrigérants inflammables, la purge du réfrigérant doit être réalisée en rompant le vide dans le système avec de l'azote exempt d'oxygène et en continuant de remplir jusqu'à ce que la pression de travail soit atteinte, puis en rejetant dans l'atmosphère et finalement en ramenant à un vide (optionnel pour A2L). Ce processus doit être répété jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réfrigérant dans le système (optionnel pour A2L). Lorsque la dernière charge d'azote exempt d'oxygène est effectuée, le système doit être mis à la pression atmosphérique pour permettre de travailler.
4. La sortie de la pompe à vide ne doit pas être proche de toute source potentielle d'allumage et une ventilation doit être disponible.

Procédures de charge

1. En plus des procédures de charge conventionnelles, les exigences suivantes doivent être respectées.
- S'assurer qu'il n'y a pas de contamination des différents réfrigérants lors de l'utilisation de l'équipement de charge. Les flexibles ou les lignes doivent être aussi courts que possible pour minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent.
 - Les bouteilles doivent être maintenues dans une position appropriée selon les instructions.
 - S'assurer que le SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION est mis à la terre avant de charger le système avec du réfrigérant.
 - Étiqueter le système lorsque la charge est terminée (si ce n'est pas déjà fait).
 - Beaucoup d'attention est nécessaire pour ne pas trop remplir le SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION.
2. Avant de recharger le système, celui-ci doit être soumis à un test de pression avec le gaz de purge approprié. Le système doit être testé à l'étanchéité une fois le chargement terminé mais avant la mise en service. Un test pour détecter des fuites doit être effectué avant de quitter le site.

Démantèlement

Avant d'effectuer cette procédure, il est essentiel que le technicien connaisse parfaitement l'équipement et tous ses détails. Il est recommandé de conserver tous les réfrigérants en toute sécurité. Avant de commencer la tâche, un échantillon d'huile et de réfrigérant doit être prélevé au cas où une analyse serait requise avant la réutilisation du réfrigérant récupéré. Il est essentiel que l'énergie électrique soit disponible avant le début de la tâche.

- a) Se familiariser avec l'équipement et son fonctionnement.
- b) Couper toute alimentation électrique au système.

Avis d'Entretien

Démantèlement

- c) Avant d'essayer la procédure, s'assurer que :
- Un équipement de manutention mécanique est disponible, si nécessaire, pour la manipulation des bouteilles de réfrigérant ;
 - Tout équipement de protection individuelle est disponible et utilisé correctement ;
 - Le processus de récupération est supervisé à tout moment par une personne compétente ;
 - L'équipement de récupération et les bouteilles sont conformes aux normes appropriées.
- d) Pomper le système de réfrigérant, si possible.
- e) S'il est impossible d'établir un vide, faire un collecteur de sorte que le réfrigérant puisse être retiré de diverses parties du système.
- f) S'assurer que la bouteille est située sur la balance avant d'effectuer la récupération.
- g) Démarrer la machine de récupération et l'exploiter conformément aux instructions.
- h) Ne pas trop remplir les bouteilles (pas plus de 80 % de la charge liquide en volume).
- i) Ne pas dépasser la pression maximale de service de la bouteille, même temporairement.
- j) Lorsque les bouteilles ont été remplies correctement et que le processus est terminé, s'assurer que les bouteilles et les vannes d'isolation de l'équipement sont fermées.
- k) Ne pas charger le réfrigérant récupéré dans un autre **SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION**, à moins qu'il n'ait été nettoyé et vérifié.

Étiquetage

L'équipement doit être étiqueté pour indiquer qu'il a été mis hors service et vidé de réfrigérant. L'étiquette doit être datée et signée. Pour les appareils contenant des **RÉFRIGÉRANTS INFLAMMABLES**, s'assurer qu'il y a des étiquettes sur l'équipement indiquant que l'équipement contient un **RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE**.

Récupération

1. Lors de l'élimination du réfrigérant d'un système, que ce soit pour l'entretien ou le démantèlement, il est recommandé de retirer tous les réfrigérants en toute sécurité.
2. Lors du transfert du réfrigérant dans les bouteilles, s'assurer d'utiliser uniquement des bouteilles de récupération de réfrigérant appropriées.
S'assurer que le nombre correct de bouteilles pour maintenir la charge totale du système est disponible. Toutes les bouteilles à utiliser sont désignées pour le réfrigérant récupéré et étiquetées pour ce réfrigérant (c'est-à-dire des bouteilles spéciales pour la récupération du réfrigérant). Les bouteilles doivent être équipées d'un détendeur et de vannes d'arrêt associées en bon état de fonctionnement. Les bouteilles de récupération vides sont évacuées et, si possible, refroidies avant la récupération.
3. L'équipement de récupération doit être en bon état de fonctionnement avec un ensemble d'instructions sur l'équipement à portée de main et doit être adapté à la récupération des réfrigérants inflammables. En cas de doute, il faut consulter le fabricant. En outre, un ensemble de balances calibrées doit être disponible et en bon état de fonctionnement. Les tuyaux doivent être complets avec des raccords sans fuite et en bon état.
4. Le réfrigérant récupéré doit être traité conformément à la législation locale dans la bonne bouteille de récupération, et la note de transfert de déchets appropriée doit être établie. Ne pas mélanger les réfrigérants dans les unités de récupération et surtout pas dans les bouteilles.
5. Si les compresseurs ou les huiles de compresseur doivent être enlevés, s'assurer qu'ils ont été évacués à un niveau acceptable pour s'assurer que le réfrigérant inflammable ne reste pas dans le lubrifiant. Le corps du compresseur ne doit pas être chauffé par une flamme nue ou d'autres sources d'allumage pour accélérer ce processus. Lorsque l'huile est évacuée d'un système, elle doit être effectuée en toute sécurité.

DÉMANTÈLEMENT, DÉMONTAGE & ÉLIMINATION

Ce produit contient du réfrigérant sous pression, des parties rotatives et des connexions électriques qui peuvent être dangereuses et causer des blessures. Tous les travaux doivent être effectués uniquement par des personnes compétentes en utilisant un vêtement de protection approprié et des précautions de sécurité.



Lire ce Manuel



Risque de Choc
Électrique

RoHS



L'unité est commandée à
distance et peut démarrer
sans avertissement



1. Isoler toutes les sources d'alimentation électrique de l'unité, y compris toute alimentation du système de commande commutée par l'unité. S'assurer que tous les points d'isolation électrique et de gaz sont verrouillés dans la position OFF. Les câbles d'alimentation et le tuyautage de gaz peuvent ensuite être déconnectés et enlevés. Pour les points de connexion, se référer aux instructions d'installation de l'unité.
2. Retirer tout le réfrigérant de chaque système de l'unité dans un conteneur approprié en utilisant une unité de récupération ou de reprise de réfrigérant. Ce réfrigérant peut ensuite être réutilisé, si approprié, ou renvoyé au fabricant pour élimination. En aucun cas, le réfrigérant ne doit être rejeté dans l'atmosphère. Lorsque c'est approprié, vidanger l'huile de réfrigérant de chaque système dans un conteneur approprié et l'éliminer conformément aux lois et règlements locaux régissant l'élimination des déchets huileux.
3. Les unités emballées peuvent généralement être enlevées en une seule pièce après déconnexion comme décrit ci-dessus. Tous les boulons de fixation doivent être retirés, puis l'unité doit être soulevée de sa position en utilisant les points fournis et un équipement de levage de capacité suffisante. Il est OBLIGATOIRE de se référer aux instructions d'installation de l'unité pour le poids de l'unité et les méthodes correctes de levage. Noter que toute huile de réfrigérant résiduelle ou renversée doit être essuyée et éliminée comme décrit ci-dessus.
4. Après avoir été enlevé de sa position, les parties de l'unité peuvent être éliminées conformément aux lois et règlements locaux.
5. Signification de la poubelle à roues croisées : Ne pas éliminer les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utiliser des installations de collecte séparées. Contacter votre gouvernement local pour les informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances toxiques peuvent filtrer dans les eaux souterraines et pénétrer dans la chaîne alimentaire, endommageant votre santé et votre bien-être. Lors du remplacement des anciens appareils avec un nouvel appareil, le détaillant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour les éliminations au moins gratuitement.



FABRIQUÉ EN CHINE



16437005000785