

Bulletin de Service

DOUBLE ENSEMBLE TAILLE CONQUILLE DANS INSTALLATION MANUEL

Bulletin No. 004

Issue Date: August 07, 2025

Modèles: AJAN24HP230V1CH, AFEB24HP230V2CH, AMAR24HP230V1CH

Problème

Le installation manuel pour le modèles répertoriés au-dessus de contient un coquille concernant le requis taille de l'ensemble de conduites de réfrigérant.

Model	Indoor	07/09	12	18	24	36
	outdoor	07/09	12	18	24	36
Min. Allowable Length (L), ft/(m)		9.84' (3)			9.84' (3)	
Max. Allowable Length (L), ft/(m)		65.6' (20)			98.4' (30)	
Max. Allowable Elevation (E), ft/(m)		32.8' (15)			65.6' (20)	
Pipe Size, in/(mm)		3/8" (9.52)	1/2" (12.70)		5/8" (15.88)	
Liquid Pipe Size, in/(mm)		1/4" (6.35)		1/4" (6.35)		

Model	Indoor	07/09	12	18	24	36
	outdoor	07/09	12	18	24	36
Min. Allowable Length (L), ft/(m)		9.84' (3)			9.84' (3)	
Max. Allowable Length (L), ft/(m)		65.6' (20)			98.4' (30)	
Max. Allowable Elevation (E), ft/(m)		32.8' (15)			65.6' (20)	
Pipe Size, in/(mm)		3/8" (9.52)	1/2" (12.70)		5/8" (15.88)	
Liquid Pipe Size, in/(mm)		1/4" (6.35)		1/4" (6.35)		

Correction

Le correct doubler ensemble taille est:

- Liquide Doubler: 1/4"
- Succion Doubler: 5/8"

Le manuel incorrectement listes le succion doubler comme 1/2". Ce devrait être corrigé pour assurer une installation et un fonctionnement corrects du système.

Action

- Ne tenez pas compte de la taille incorrecte du jeu de conduites indiquée dans le manuel.
- Utilisez un jeu de conduites de 6,35 mm (1/4 po) et de 16,5 mm (5/8 po) lors de l'installation de ces appareils.
- Communiquez cette correction à l'ensemble du personnel d'installation et de maintenance concerné.