dalkia
EDF GROUP

TABELA REGULACJI TEMPERATURY
NOŚNIKA CIEPŁA DLA SIECI CIEPLNYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ :

TP5 Wieczorek, ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice
TP13 Szopienice, ul. 11 Listopada 19, 40-387 Katowice

Temperatura zewnętrzna Tzew [°C]	Temperatura zasilania Tz [°C]	Temperatura powrotu Tp [°C]	ΔT [°C]
-20	130	70	60
-19	128	69	59
-18	126	68	58
-17	124	67	57
-16	122	66	56
-15	120	65	55
-14	118	64	54
-13	116	63	53
-12	114	62	52
-11	112	61	51
-10	110	60	50
-9	108	59	49
-8	106	58	48
-7	104	57	47
-6	102	56	46
-5	100	55	45
-4	98	54	44
-3	96	53	43
-2	94	52	42
-1	92	51	41
0	90	50	40
1	88	49	39
2	86	48	38
3	84	47	37
4	82	46	36
5	80	45	35
6	78	44	34
7	75	43	32
8	73	42	31
9	71	41	30
10	69	43	26
11	67	44	23
12 i więcej	65	45	20

Koncesja PCC/157/136/U/1/98/MS (ze zmianami)

Dalkia Polska Energia S.A.
Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju
Andrzej Goździkowski

Dalkia Polska Energia S.A.
ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice
KRS: 0000166177,
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 954-18-63-415,
Regon: 273247884,
Kapitał zakładowy: 202 265 035,70 PLN

E: dpe-sekretariat@dalkia.com
T: +48 32 603 57 00
www.dalkiapolskaenergia.com