## Montageanweisung Propan: Nibe S2125





## Installationshinweise:

- Sicherheitsabstände zu Fenster, Türen, Lichtschächte, usw.
- Die Anlage befindet sich nicht in einer Senke, einem Schacht oder anderem Bereich, der keinen freien Luftwechsel garantiert.
- Durchbrüche in das Gebäudeinnern innerhalb des Gefahrenbereichs, sind gasdicht zu verschliessen.
- Im Gefahrenbereich ist kein Dachwasserablauf oder Wasserablauf in die Kanalisation vorhanden.
- Innerhalb des Gefahrenbereichs befindet sich keine Zündquelle.
- Die Sicherheitsabstände der Wärmepumpe wurden eingehalten.
- Es sind keine Automatischen Entlüfter im Gebäude Inneren installiert.
- Der Hauptschalter der WP ist ausserhalb des Gefahrenbereiches installiert, wenn dieser nicht EX geschützt ist.

- Die Montage- und Installationsanleitung des Herstellers wurde bei der Platzierung / Montage berücksichtigt.
- Kondensatleitungen welche in Haus Innere oder in die Kanalisation geführt werden, müssen Siphoniert werden.

## Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen welche eigehalten werden müssen:


- Der Aufstellbereich der Wärmepumpe befindet sich nicht im öffentlich zugänglichen Bereich.
- Die Propan-Schutzzone befindet sich innerhalb der Grundstücksgrenze.
- Im Propan-Schutzbereich verbaute Rohrbegleitheizungen & Frostschutzbänder müssen nach ATEX- Schutzzone 2 zertifiziert sein.
- Falls eine automatische Entgasung ins System integriert wird, muss zwingend ein Zwischenkreis installiert werden.


Bei Nichteinhaltung eines der aufgeführten Punkte bei Propan WP, wird keine Inbetriebnahme durchgeführt!!!



## WICHTIG !!!

Halten Sie beim Aufstellen von S2125 den nötigen Sicherheitsabstand zu Fenstern, Türen und Ventilen. Die entsprechenden Masse finden Sie auf der Abbildung unten.





Der Kondenswasser-Schlauch muss über einen Siphon verfügen, der eine Luftzirkulation hat, damit eine Geruchsbildung im Schlauch unterbindet werden kann.



Sigmatic AG Infanteriestrasse 2 6210 Sursee Schweiz

Tel. +41 41 925 11 22 info@sigmatic.ch www.sigmatic.ch