



WESSLING AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss BE

Wasserverbund Seeland AG

Herr Gerhard Schädeli

Bremgartenweg 3a

3252 Worben

Auftrag Nr.: ULS-05910-25

Ansprechpartner: I. Lehning

Durchwahl: +41 32 387 67 56

E-Mail: Isabelle.Lehning@wessling.ch

Lyss, den 21.07.2025

Prüfbericht ULS25-007197-1

Analysenauftrag vom 15.07.2025

Anlagen WVS



ISO/IEC 17025

Die Messergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die uns vorliegenden Prüfobjekte. Die Probenahme ist nicht akkreditiert. Dieser Prüfbericht darf ohne die Genehmigung der WESSLING AG nicht auszugsweise vervielfältigt werden (DIN EN ISO/IEC 17025)

Prüfbericht ULS25-007197-1
Lyss, den 21.07.2025

Übersicht		
Probe Nr.	25-097658-01	25-097658-02
Eingangsdatum	15.07.2025	15.07.2025
Bezeichnung	Fassung 1 030 01	Fassung 2 030 02
Probenart	Trinkwasser an der Fassung	Trinkwasser an der Fassung
Probenahme	15.07.2025	15.07.2025
Entnahmezeit	07:45	08:15
Eingangszeit	14:30	14:30
Probenahme durch	Wasserverbund Seeland AG	Wasserverbund Seeland AG
Entnahmetemperatur	12.9 °C	13.6 °C
Eingangstemperatur**	21.2 °C	20.9 °C
Untersuchungsbeginn	15.07.2025	15.07.2025
Untersuchungsende	21.07.2025	21.07.2025

Rückstände und Kontaminanten - Mikroschadstoffe

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Chlorthalonil-M4 (R471811)	µg/l	0.23	0.1 (HW)	<0.05	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M12 (R417888)	µg/l	0.052	0.1 (HW)	0.023	0.1 (HW)

Mikrobiologische Untersuchung

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Aerobe Keimzahl bei 30°C	KBE/ml	1	100 (HW)	<1	100 (HW)
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)

Beurteilung (Erläuterungen s. letzte Seite)	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben <u>nicht</u>	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben
--	--	---

* Beurteilung nach TBDV (Stand 01. Februar 2024)

* Beurteilung nach TBDV (Stand 01. Februar 2024)

Prüfbericht ULS25-007197-1
Lyss, den 21.07.2025

Übersicht		
Probe Nr.	25-097658-03	25-097658-04
Eingangsdatum	15.07.2025	15.07.2025
Bezeichnung	Fassung 3 030 03	Fassung 4 vor UV 030 07
Probenart	Trinkwasser an der Fassung	Trinkwasser an der Fassung
Probenahme	15.07.2025	15.07.2025
Entnahmezeit	08:45	11:00
Eingangszeit	14:30	14:30
Probenahme durch	Wasserverbund Seeland AG	Wasserverbund Seeland AG
Entnahmetemperatur	13.3 °C	15.1 °C
Eingangstemperatur**	21.0 °C	21.4 °C
Untersuchungsbeginn	15.07.2025	15.07.2025
Untersuchungsende	21.07.2025	21.07.2025

Rückstände und Kontaminanten - Mikroschads

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Chlorthalonil-M4 (R471811)	µg/l	0.11	0.1 (HW)	<0.05	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M12 (R417888)	µg/l	0.02	0.1 (HW)	<0.02	0.1 (HW)

Mikrobiologische Untersuchung

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Aerobe Keimzahl bei 30°C	KBE/ml	4	100 (HW)	1	100 (HW)
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)

Beurteilung (Erläuterungen s. letzte Seite)	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben <u>nicht</u>	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben
--	--	---

* Beurteilung nach TBDV (Stand 01. Februar 2024)

* Beurteilung nach TBDV (Stand 01. Februar 2024)

Prüfbericht ULS25-007197-1
Lyss, den 21.07.2025

Übersicht		
Probe Nr.	25-097658-05	25-097658-06
Eingangsdatum	15.07.2025	15.07.2025
Bezeichnung	Fassung 4 nach UV 030 04	Fassung 5 vor UV 030 08
Probenart	Trinkwasser nach der Aufbereitung	Trinkwasser an der Fassung
Probenahme	15.07.2025	15.07.2025
Entnahmezeit	11:00	09:45
Eingangszeit	14:30	14:30
Probenahme durch	Wasserverbund Seeland AG	Wasserverbund Seeland AG
Entnahmetemperatur	15.3 °C	13.8 °C
Eingangstemperatur**	21.1 °C	21.0 °C
Untersuchungsbeginn	15.07.2025	15.07.2025
Untersuchungsende	21.07.2025	21.07.2025

Rückstände und Kontaminanten - Mikroschads

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Chlorthalonil-M4 (R471811)	µg/l			0.11	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M12 (R417888)	µg/l			0.022	0.1 (HW)

Mikrobiologische Untersuchung

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Aerobe Keimzahl bei 30°C	KBE/ml	<1	k.A.	<1	100 (HW)
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)

Beurteilung (Erläuterungen s. letzte Seite)	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben <u>nicht</u>
--	---	--

* Beurteilung nach TBDV Anhang 1,
Ziffer 1.2 (Stand 01. Februar 2024)

* Beurteilung nach TBDV (Stand 01.
Februar 2024)

Prüfbericht ULS25-007197-1
Lyss, den 21.07.2025

Übersicht		
Probe Nr.	25-097658-07	25-097658-08
Eingangsdatum	15.07.2025	15.07.2025
Bezeichnung	Fassung 5 nach UV 030 05	Wasserturm Reservoir 030 06
Probenart	Trinkwasser nach der Aufbereitung	Trinkwasser im Verteilnetz
Probenahme	15.07.2025	15.07.2025
Entnahmezeit	09:45	11:30
Eingangszeit	14:30	14:30
Probenahme durch	Wasserverbund Seeland AG	Wasserverbund Seeland AG
Entnahmetemperatur	13.5 °C	13.4 °C
Eingangstemperatur**	21.1 °C	21.3 °C
Untersuchungsbeginn	15.07.2025	15.07.2025
Untersuchungsende	21.07.2025	21.07.2025

Rückstände und Kontaminanten - Mikroschads

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Chlorthalonil-M4 (R471811)	µg/l			0.11	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M12 (R417888)	µg/l			0.024	0.1 (HW)

Mikrobiologische Untersuchung

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Aerobe Keimzahl bei 30°C	KBE/ml	<1	k.A.	<1	300 (HW)
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)

Beurteilung (Erläuterungen s. letzte Seite)	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben <u>nicht</u>
--	---	--

* Beurteilung nach TBDV Anhang 1, Ziffer 1.2 (Stand 01. Februar 2024)

* Beurteilung nach TBDV (Stand 01. Februar 2024)

Prüfbericht ULS25-007197-1
Lyss, den 21.07.2025

Methoden

Parameter	Norm	Ausführendes Labor
Koloniezahl	DIN EN ISO 6222 (K5) mod. (1999-07) ^A	Laboratorien Lyss (CH)
Coliforme Keime, Escherichia coli	DIN EN ISO 9308-1 (2017-09) ^A	Laboratorien Lyss (CH)
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2 (2000-11) ^A	Laboratorien Lyss (CH)
Chlorthalonil-Metabolite und andere organische Substanzen in W/E	DIN 38407-36 mod. ^A	Laboratorien Lyss (CH)

A = akkreditiertes Prüfverfahren (ISO 17025)
KBE = Koloniebildende Einheit
HW = Höchstwert
nn = nicht nachweisbar
k.A. = keine Angabe

****Die Eingangstemperatur wurde an der Oberfläche der Verpackung gemessen und kann daher je nach Verpackungsmaterial von der Kerntemperatur des Produktes abweichen.**
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne nähere Informationen zum Messverfahren - zum Beispiel die Messunsicherheiten - zur Verfügung.



[Link/QR-Code zu Erläuterungen zur Beurteilung](#)

Leere Felder (ohne Werte) in der Spalte "Ergebnis": Parameter wurde bei dieser Probe nicht beauftragt.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
Marina Kuster
Geschäftsführerin, Dr.