



Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Kantonales Laboratorium
Trink- und Badewasserinspektorat

Muesmattstrasse 19
3012 Bern
+41 31 633 11 11
info.wasser.kl@be.ch
www.be.ch/kl

Kontrolle Nr. S2421

Bern, 4. Februar 2026

Untersuchungsbericht für Trinkwasser

Wasserversorgung

Name	Wasserverbund Seeland AG (WVS)
Nummer	030
Hauptverantwortlich	Thomas Weyermann, Geschäftsführer
Gemeinde	Worben

Allgemeines

Zweck der Kontrolle	Lebensmittelrechtliche Überprüfung der Trinkwasserqualität
Prüfverfahren	Europäische Normen und andere validierte Verfahren
Für die Erhebung verantwortlich	Ferdinand Alt, technischer Inspektor
Datum der Probenerhebung	28. Januar 2026
Eingang der Proben im Labor	28. Januar 2026
Untersucht am	28. Januar 2026 - 2. Februar 2026

Probe Nr. 195527: Kappelen / 03003, WVS, Grundwasser Gimmiz, PW Fassung 3, Lavabo, Stetslauf

Temperatur bei Erhebung	12.8 °C
Untersuchte Kriterien	Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	28.01.2026

Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Probe Nr. 195528: Walperswil / 03001, WVS, Grundwasser Gimmiz, PW Fassung 1, Lavabo, Stetslauf

Temperatur bei Erhebung	12.0 °C
Untersuchte Kriterien	Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	28.01.2026

Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Probe Nr. 195529: Kappelen / 03002, WVS, Grundwasser Gimmiz, PW Fassung 2, Lavabo, Stetslauf

Temperatur bei Erhebung	12.3 °C
Untersuchte Kriterien	Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	28.01.2026

Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Probe Nr. 195530: Walperswil / 03006, WVS, Grundwasser Gimmiz, Hochreservoir, Werkstatt, Lavabo

Temperatur bei Erhebung	13.1 °C
Untersuchte Kriterien	Mikrobiologische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	28.01.2026

Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Bemerkungen

1. Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprüften Proben.
 2. Ein ausführlicher Untersuchungsbericht mit den detaillierten Ergebnissen kann nachträglich gegen Verrechnung folgender Gebühren ausgestellt werden:
CHF 75.00 (exkl. MWST) pro mikrobiologische Probe und CHF 260.00 (exkl. MWST) pro chemische Routineprobe. Gebühren für Spezialuntersuchungen auf Anfrage. Teilen Sie uns telefonisch oder per Mail mit, von welchen Proben Sie die entsprechenden Detailergebnisse wünschen.
 3. Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig.
-

Für den Bericht verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch
