



Kanton Bern
Canton de Berne

Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Kantonales Laboratorium
Trink- und Badewasserinspektorat

Muesmattstrasse 19
3012 Bern
+41 31 633 11 11
info.wasser.kl@be.ch
www.be.ch/kl

Sachbearbeiter	
Eing.	15. Juli 2026 SWG
Erledigt	

Kantonales Laboratorium, Muesmattstrasse 19, 3012 Bern

Seeländische Wasserversorgung
Gemeindeverband SWG
Bremgartenweg 3a
3252 Worben

Unsere Referenz: S8505
Gemeinde Worben

14. Juli 2026

Probenerhebung vom 16. Juni 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Aus dem beiliegenden Untersuchungsbericht geht hervor, dass die untersuchten Proben bezüglich der aufgeführten Kriterien den Vorschriften entsprachen.

Freundliche Grüsse
Kantonales Laboratorium

Dr. Otmar Deflorin
Kantonschemiker

Beilagen:

- Untersuchungsbericht zu Kontrolle Nr. S8505

Verteiler: ☒ Dos ☒ HP ☐ KL ☒ ... EG Juss / Netz-Latrogen
Laufweg/Visa: ☒ GF ☒ PSV ☒ Adm ☐ LTD ☐ PL ☐ LN ☐ ...
Attribute: ☒ TW ☐ GW ☒ mikrobiol. ☒ chemisch ☒ Standard ☐ Mikroschadstoffe ☐ Anlagen ☒ Netz ☐ Übergabestelle ☐ ordentlich ☐ Projekt ☒ im Auftrag von ... KL
Befund: ☒ erfüllt ☐ Projektfreigabe ☐ nicht erfüllt ☐ Spülung ☐ Nachprobe ☐ Weiterverr./-leitung ☐ ...



Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Kantonales Laboratorium
Trink- und Badewasserinspektorat

Muesmattstrasse 19
3012 Bern
+41 31 633 11 11
info.wasser.kl@be.ch
www.be.ch/kl

Kontrolle Nr. S8505

Bern, 14. Juli 2026

Untersuchungsbericht für Trinkwasser

Wasserversorgung

Name	Seeländische Wasserversorgung Gemeindeverband SWG
Hauptverantwortlich	Roman Wiget, Geschäftsführer
Gemeinde	Worben

Allgemeines

Zweck der Kontrolle	Lebensmittelrechtliche Überprüfung der Trinkwasserqualität
Prüfverfahren	Europäische Normen und andere validierte Verfahren
Für die Erhebung verantwortlich	Ivo Gerber, technischer Inspektor
Datum der Probenerhebung	16. Juni 2026
Eingang der Proben im Labor	16. Juni 2026
Untersucht am	16. Juni 2026 - 29. Juni 2026

Probe Nr. 196252: Jens / 02507, SWG, Verteilnetz Jens, Schulhaus Oberfeld 10, UG, WC Herren, Lavabo

Temperatur bei Erhebung	16.8 °C
Untersuchte Kriterien	Mineralstoffe Schwermetalle Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	17.06.2026

Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Probe Nr. 196253: Sutz / 02201, SWG, Verteilnetz Sutz-Lattrigen, Gemeindeverwaltung Sutz-Lattigen, Poststrasse 21, WC, Lavabo

Temperatur bei Erhebung	18.3 °C
Untersuchte Kriterien	Mineralstoffe Schwermetalle Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	17.06.2026

Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Bemerkungen

1. Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprüften Proben.
2. Ein ausführlicher Untersuchungsbericht mit den detaillierten Ergebnissen kann nachträglich gegen Verrechnung folgender Gebühren ausgestellt werden:
CHF 75.00 (exkl. MWST) pro mikrobiologische Probe und CHF 260.00 (exkl. MWST) pro chemische Routineprobe. Gebühren für Spezialuntersuchungen auf Anfrage. Teilen Sie uns telefonisch oder per Mail mit, von welchen Proben Sie die entsprechenden Detailergebnisse wünschen.
3. Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig.

Für den Bericht verantwortlich:

Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch
