

PHAROS

Fiche technique



Matériau : Acier galvanisé
Teinte : RAL au choix
Option :
Peinture bitumeuse, bord de mer

Hauteur de feu**	Ht embase	Section basse	Section haute	Ht bas de porte	Dimensions porte	Section crosse	Crosse saillie	Crosse inclinaison	Entraxe	Carré inscrit	Dimensions plot béton	Tiges	Poids mât
m	mm	Ø mm	Ø mm	mm	mm	Ø mm	mm	°	mm	mm	m	Ø mm	kg
4/4.5/5/5.5	1200	140	76	600	500x100				200	94x94	0.5x0.5*	M18	40/43/46/49
6	1500	140	90	700	500x100				300	94x94	0.6x0.6*	M24	62
7	1500	159	102	700	500x100				300	94x106	0.65x0.65*	M24	83
8	1800	159	102	900	500x100				300	94x106	0.8x0.8*	M24	90

Tiges de scellement non fournies - Embout adapté en fonction de la lanterne.

Tous nos modèles de plus de 3.5m sont soumis à la norme EN40 et portent le marquage CE 1148 CPR 20080920.

*A titre indicatif pour un massif béton non ferrailé - Calcul pour une pression de fond de fouille de 2 bars sans présumer d'une étude de sol.

**Autre hauteur : nous consulter.

