

VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL KŘÍŽENÍ VODOVODU S VODNÍM TOKEM - PODVRT, PROTĚK

ŘEZ A - A'



OSA TOKU

U.T. = P.T.

STARTOVACÍ JÁMA
PROTLAKU 3 x 7 m

CÍLOVÁ JÁMA
PROTLAKU 2 x 2 m

3,0 m

SKLON CHRÁNIČKY min. 3 ‰

OC. CHRÁNIČKA D 219,1 x 8 mm
VODOVODNÍ POTRUBÍ HD-PE 100 RČ D 90, SDR 17
CHRÁNIČKA BUDE UZAVŘENA MANŽETAMI
POTRUBÍ BUDE ULOŽENO NA KLUZNÝCH OBJÍMKÁCH PO 1m

min. 1,2 m

500

500

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY BUDE V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ZHOTOVENA
ODVODŇOVACÍ JÍMKA 500 x 500

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY BUDE V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ
ZHOTOVENA ODVODŇOVACÍ JÍMKA 500 x 500

ŘEZ B - B'



VANA PRO ODTĚŽENÍ ZEMINY

OSA PROTLAKU

2000

1000

A'

POZNÁMKA:

PODCHOD JE NAVRŽEN DLE ČSN 752130

NA OBOU KONCÍCH CHRÁNIČKY BUDOU TRVALÉ OZNAČNÍKY

NUTNO UMÍSTIT KLUZNOU OBJÍMKU CO NEJBĚLÍŽE ZA HRDLO KAŽDÉ ROURY, DALŠÍ cca PO 1m

VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL KŘÍŽENÍ VODOVODU S VODNÍM TOKEM - PODVRT, PROTŁAK

