




BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY



HORIZONTÁLNÍ LOMY



ODBOČKY




PRACOVNÍ VERZE 05.2017

Průměr	10	12	14	16	18	20
10	100	120	140	160	180	200
12	120	140	160	180	200	220
14	140	160	180	200	220	240
16	160	180	200	220	240	260
18	180	200	220	240	260	280
20	200	220	240	260	280	300

ZAJIŠTĚNÍ PATKOVÉHO KOLÉNA




ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍCH ŠŮPÁTEK



BETON C18/20


ODBOČKY




ZAJIŠTĚNÍ PATKOVÉHO KOLÉNA



ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍCH ŠŮPÁTEK



HORIZONTÁLNÍ LOMY




ZAJIŠTĚNÍ PATKOVÉHO KOLÉNA




ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍCH ŠŮPÁTEK



ODBOČKY




ZAJIŠTĚNÍ PATKOVÉHO KOLÉNA



ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍCH ŠŮPÁTEK



HORIZONTÁLNÍ LOMY



ZAJIŠTĚNÍ PATKOVÉHO KOLÉNA



ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍCH ŠŮPÁTEK



BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY

ZAJIŠTĚNÍ PATKOVÉHO KOLÉNA




ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍCH ŠŮPÁTEK



BETON C18/20

Průměr	10	12	14	16	18	20
10	100	120	140	160	180	200
12	120	140	160	180	200	220
14	140	160	180	200	220	240
16	160	180	200	220	240	260
18	180	200	220	240	260	280
20	200	220	240	260	280	300

HORIZONTÁLNÍ LOMY




Průměr	10	12	14	16	18	20
10	100	120	140	160	180	200
12	120	140	160	180	200	220
14	140	160	180	200	220	240
16	160	180	200	220	240	260
18	180	200	220	240	260	280
20	200	220	240	260	280	300

Průměr	10	12	14	16	18	20
10	100	120	140	160	180	200
12	120	140	160	180	200	220
14	140	160	180	200	220	240
16	160	180	200	220	240	260
18	180	200	220	240	260	280
20	200	220	240	260	280	300


BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY

ZAJIŠŤENÍ PATKOVÉHO KOLENA
PRO KOLENA S PATKOU




V - objem v m³

V
0,05 - 0,08



ZAJIŠŤENÍ ZEMNÍCH ŠOUPÁTEK



dle vzdálenosti přírub

PN 10

DN	V	H
mm	m³	m
do 100	0,02	0,2

BETON C16/20

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S–JTSK

Kreslil: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Hlavní projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Techn. kontrola: ING. R. KASAL, Ph.D. <i>Kasal</i>	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj: STŘEDOČESKÝ		Obec: OSEČEK		
Investor: OBEC OSEČEK				Soubor: D1_2_09_betonove_zajistovaci_bloky.dwg
Název stavby: VODOVOD OBCE OSEČEK				Formát: 2A4
				Datum: 06/2019
				Stupeň: DUR
Část projektu: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				Č. zakázky: 4081/002
Příloha: BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY				Měřítko: Číslo přílohy: D.2.1.9.

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.