



WEii

Certificaat 2024

Werkelijke Energie intensiteit indicator

48 kWh/m² (Paris Proof)

WEii_{gas}

12 kWh/m²

WEii_{co₂}

12 kg/m²

WEii_{dekkingsgraad}

6 %

WEii_{benuttingsfactor}

69 %




Voorbeeldstraat 1
1234AB Groningen

Hoofdgebruikstype
Kantoor

Totale oppervlakte
3685 m²

Licentiehouder
Ecocert



Versie van toegepaste protocol
3.0

Afgiftedatum
22 januari 2026

Certificaatnummer
C-2026-0090-00487

WEii is een samenwerking tussen TVVL en Dutch Green Building Council (DGBC). Dit certificaat wordt namens deze samenwerking uitgegeven door DGBC op basis van gegevens verstrekt door de verantwoordelijke licentiehouderende organisatie. Om de echtheid van dit certificaat te verifiëren kunt u contact opnemen met DGBC. Het certificaat geldt alleen voor het jaar waar het energiegebruik over bepaald is. De WEii-naam en -beeldmerk zijn geregistreerde merken.

DGBC
Dutch
Green Building
Council

TVVL



Voorbeeldstraat 1, 1234AB Groningen

Resultaten WEii-rekentool

Invoer	
Kalenderjaar	2024
Energielevering	187531 kWh
Energieteruglevering	5481 kWh
Uitgesloten energiegebruik	9212 kWh
Totaal werkelijk energiegebruik	176793 kWh
Gebruikstype	Kantoor
Gebruiksoppervlakte	3685 m ²

Resultaten WEii en referentiewaarden	
WEii-score	48 kWh/m ²
WEii-klasse	Paris Proof
Referentiewaarde Paris Proof	70 kWh/m ²
Referentiewaarde WEii gemiddeld	230 kWh/m ²

Weerscorrectie	
Dichtstbijzijnde weerstation	EELDE
Weerscorrectie	3954 kWh

Overige indicatoren	
WEii _{finaal}	53 kWh/m ²
WEii _{gas}	12 kWh/m ²
WEii _{dekkingsgraad}	6 %
WEii _{benuttingsfactor}	69 %
WEii _{CO₂}	12 kg/m ²



WEii