

Número de Reporte/ Test Report Number: 250054

Carretera a San Isidro Mazatepec km 11 No. 99-B, Cofradía, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Fecha de emisión/ Date of issue: 01ago2025

INFORME DE RESULTADOS/ TEST RESULTS

Datos de la muestra/ Sample information (1)

Descripción/ Description: Muestra de gas refrigerante tomada por el cliente

Nombre/ Name: GEFRIEREN R32

Número de lote/ Lot Number: No indicado

Cantidad recibida/ Quantity received: 650g

Fecha de muestreo/ Sampling date: No indicado

Datos del cliente/ Customer information (1)

Nombre del cliente/ Customer name: iGEFRIEREN



Dirección/ Address: Blvd Benito Juárez San Mateo Cuauhtepc. Tultitlán

Fecha de recepción de la muestra/ Sample receipt date: 29jul2025

Fecha de análisis/ Test date: 01ago2025

Tipo de Análisis/ Analysis type: AHRI Completo

Resultados/ Results

Análisis/ Analysis	Analito/ Analyte	Valor/ Value	Unidades/ Units	Método/ Method	Incertidumbre/ Uncertainty	Límite de cuantificación/ Limit of quantification	Límite Permisible/ Allowable level (2)	Evaluación/ Evaluation
Identificación/ Identity:	N/A	R32	N/A	AHRI 700-2024	N/A	N/A	N/A	Cumple/ Pass
Humedad/ Water content:	Agua/ Water	4	ppm	AHRI 700-2024	0.75%	1	10	Cumple/ Pass
Cloro/ Chloride:	Cloro/ Chloride	< 3	mg/kg	AHRI 700-2024	N/A	3	3	Cumple/ Pass
Acidez/ Acidity:	Acidez/ Acidity	< 0.4	mg/kg HCl	AHRI 700-2024	1.62%	0.4	1	Cumple/ Pass
Residuos de alto punto de ebullición/ High boiling residue:	Residuo/ Residue	< .01	g/ 100 g	AHRI 700-2024	9.80%	0.01	0.01	Cumple/ Pass
Partículas y sólidos/ Particulates and solids:	Partículas y sólidos/ Particulates and solids	Ausencia/ Absense	N/A	AHRI 700-2024	N/A	N/A	Ausencia/ Absense	Cumple/ Pass
Gases no condensables/ Non condensable gases:	Gases no condensables/ Non condensable gases	0.033	%	AHRI 700-2024	4.80%	0.004	1.5	Cumple/ Pass
Composición / Composition	R32	99.8	g/ 100 g	AHRI 700-2024	0.07%	N/A	99.5	Cumple/ Pass
	Impurezas totales	0.2	g/ 100 g	AHRI 700-2024	0.07%	N/A	N/A	Cumple/ Pass

(1) Datos proporcionados por el cliente/ Customer provided data

(2) Valores de referencia de acuerdo con el estándar AHRI 700-2024/ Reference values according with AHRI 700-2024 standard

La regla de decisión aplicada es: / The decision rule applied is: $DL = LMP + 1.645 \cdot U$ donde / where DL es la regla de decisión / is the decision rule, LMP es el nivel máximo permisible / is the allowable level, U es la incertidumbre / is the uncertainty. Los resultados de las pruebas avalan la muestra tal y como llegó al laboratorio. / The obtained results only applied to samples as received in the laboratory.

N/A significa No Aplica / N/A means Not Applied

Conversión de unidades / Units conversion: 1 ppm = 1 mg/kg; 1 mL/ 100 mL = 1 % v/v; 1 g/ 100 g = 1 % w/w.

Para mayor información o comentarios sobre los resultados del presente informe contactar a: laboratorio@laqdi.com/ For further information or comments about the results of this report contact to: laboratorio@laqdi.com

Esta prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio. / Total or partial reproduction of this test results is not allowed without the laboratory authorization.

IBT.Frida Valeria Serbantes Hernández
Analista de Laboratorio / Laboratory AnalystIBT.Ana Lucía Rendon Morales
Responsable del Laboratorio / Laboratory Manager