

ES - Vyhlásenie zhody	
-----------------------	---

Dolupodpísaný zástupca

výrobca: **Drevovýroba Kočiš s.r.o., 053 61 Žehra 45**
výrobne: **053 61 Žehra 45**
týmto vyhlasuje, že výrobok: **Vchodové dvere z dreva EURO IV 68**
Vchodové dvere z dreva EURO IV 78

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma (uplatňujú tieto normy):

STN EN 14351-1: 2006 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Prievzdušnosť	Jednokrídlové - Trieda 3 Dvojkrídlové – Trieda 2	Protokol o počiatočnej skúške typu č. S04/10/0020/2804/SN, TSUS n.o., Bratislava, NO 1301 Protokol o skúške č. 40-10-0078, TSUS n.o., Bratislava, NO 1301.
Vodotesnosť	Jednokrídlové - Trieda 7A Dvojkrídlové – Trieda 4A	
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C2	
Vzduchová nepriezvučnosť	npd	-
Súčiniteľ prechodu tepla	EURO IV 68 s výplňou s $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ $U_D = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ EURO IV 78 s výplňou s $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ $U_D = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Výpočet súčiniteľa prechodu tepla č. 40100032, TSUS n.o., Bratislava, NO 1301

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: -
Vchodové dvere systém EURO IV 68, EURO IV 78 sú vyrobené z lepených lamelových drevených profilov (SM/JD, BO, DB, meranti rezivo). Rohové spoje profilov sú vytvorené čapovaním a lepené konštrukčným lepidlom HENKEL s tvrdivom pre skupinu namáhania D4 podľa STN EN 204. V spodnej časti rámu dverí je osadený hliníkový alebo drevený prah. Styk rámu a krídla dverí je tesnený v stredovej vnútornej zóne tesniacimi profilmi AC (TPE), dodávateľa DEVENTER. V základnom vyhotovení sú zasklievané izolačným dvojsklom 4-16-4 mm s $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, alebo dvernými výplňami. Sú vybavené kovaním ROTO (GU) a vysadzovacími závesmi.

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií objektov s trvalým pobytom ľudí.


Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:
1) TSUS n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava 29, Notifikovaná osoba 1301, pobočka Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra.

Meno:

Funkcia:

Dátum: 11.02.2010

podpis



DREVOVÝROBA - KOČIŠ s.r.o.
053 61 ŽEHRA 45
IČO: 44205821 DIČ: SK2022622536
tel.: 053/4485 490, 4485491, 4299 153
fax: 053/4495265

2