

Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: **Drevovýroba Kočíš s.r.o., 053 61 Žehra 45**

výrobne: **053 61 Žehra 45**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Okná a balkónové dvere z dreva EURO IV 68**
 Okná a balkónové dvere z dreva EURO IV 78
 Okná a balkónové dvere z dreva EURO IV 98

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma (uplatňujú tieto normy):

STN EN 14351-1: 2006 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Obsah nebezpečných látok	neobsahuje	-
Prievzdušnosť	Trieda 4	Protokol o počiatočnej skúške typu č. S04/10/0003/2903/SN, TSUS n.o., Bratislava, NO 1301 Protokol o skúške č. 40-10-0076, TSUS n.o., Bratislava, NO 1301. Protokol o skúške č. 40-10-0077, TSUS n.o., Bratislava, NO 1301.
Vodotesnosť	jednokrídlové okno –Trieda E900 viackrídlové okno – Trieda E750 balkónové dvere – Trieda E750	
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	jednokrídlové a viackrídlové okno – Trieda C4 dvojkrídlové balkónové dvere – Trieda C3	
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	Závesy nepoškodené pri zaťažení 350 N. Príchytné nožnice udržali okenné krídlo na svojom mieste.	
Vzduchová nepriezvučnosť	so zasklením (4-16-4) mm - 32 dB so zasklením (4-12-4-12-4) mm - 35 dB	Výpočet akustických vlastností č. 40100031-2, TSUS n.o., Bratislava, NO 1301.
Súčiniteľ prechodu tepla	EURO IV 68 so zasklením s $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$: $U_w = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ EURO IV 78 so zasklením s $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, s nerezovým dišt.rámikom: $U_w = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ EURO IV 78 so zasklením s $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, s dišt.rámikom SWISSPACER V: $U_w = 0,98 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ EURO IV 98 so zasklením s $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, s nerezovým dišt.rámikom: $U_w = 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ EURO IV 98 so zasklením s $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, s dišt.rámikom SWISSPACER V: $U_w = 0,77 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Výpočet súčiniteľa prechodu tepla č. 40100031-1, TSUS n.o., Bratislava, NO 1301.

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: -

Okná a balkónové dvere systém EURO IV 68, EURO IV 78, EURO IV 98 sú vyrobené z lepených lamelových drevených profilov (SM/JD, BO, DB, meranti rezivo). Rohové spoje profilov sú vytvorené čapovaním a lepené konštrukčným lepidlom pre skupinu namáhania D4 podľa STN EN 204. V spodnej časti rámu okna je osadená hliníková odkvapnicová lišta na bokoch tesnená plastovými koncovkami. Styk rámu a krídla okna je tesnený v stredovej a vonkajšej zóne tesniacimi profilmi AC (TPE), dodávateľa DEVENTER. V základnom vyhotovení sú zasklievané izolačným dvojsklom 4-16-4 mm s $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ alebo izolačným trojsklom. Sú vybavené celoobvodovým kovaním ROTO NT.

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií objektov s trvalým pobytom ľudí.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) TSUS n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava 29, Notifikovaná osoba 1301, pobočka Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra.

Meno:

Funkcia:

Dátum: 11.02.2010

podpis

DREVOVÝROBA KOČIŠ S.R.O.

053 61 ŽEHRA 45

ICO: 44205821 DIČ: SK2022622536

tel.: 053/4485 490, 4485491, 4299 153

fax: 053/4495265

2