



(http://www.urso.gov.sk)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia

Číslo transakcie: **THOR-BM5L4S-16261**Dátum vytvorenia záznamu: **25.02.2020**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

ENSTRA a. s.

Sídlo (miesto podnikania):*

Sasinkova 9, Žilina

IČO:*

43817599

Priezvisko a meno:

Radovan Mokoš

Od:

01.01.2019

Do:

31.12.2019

Telefónne číslo:

0907354816

E-mail:

radovan.mokos@enstra.sk

Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV domácnosti:

136

Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:

501

Počet OM na napäťovej úrovni nad 1 kV:

2

Celkový počet OM spolu:

639

Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 3 písm. a) až n)

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDi
§ 3 písm. a)	D ₁ C	0	1,000	6	6,000
	D ₁ N	0			
§ 3 písm. b)	D ₂ C	0	1,000	5	5,000
	D ₂ D	0			
§ 3 písm. c)	D ₃ C	0	1,000	7	7,000
	D ₃ D	0			
§ 3 písm. d)	D ₄ C	33	1,000	6	6,000
	D ₄ D	33			
§ 3 písm. e)	D ₅ C	0	1,000	7	7,000
	D ₅ D	0			
§ 3 písm. f)	D ₆ C	2	1,000	7	7,000
	D ₆ D	2			
§ 3 písm. g) prvý bod	D ₇ C	0	1,000	6	6,000
	D ₇ D	0			
§ 3 písm. g) druhý bod	D ₈ C	0	1,000	6	6,000
	D ₈ D	0			

§ 3 písm. h)	D ₉ C	10	1,000	6	6,000
	D ₉ D	10			
§ 3 písm. i)	D ₁₀ C	1	1,000	6	6,000
	D ₁₀ D	1			
§ 3 písm. j)	D ₁₁ C	0	1,000	4	4,000
	D ₁₁ D	0			
§ 3 písm. k)	D ₁₂ C	3	1,000	4	4,000
	D ₁₂ D	3			
§ 3 písm. l)	D ₁₃ C	1	1,000	4	4,000
	D ₁₃ D	1			
§ 3 písm. m)	D ₁₄ C	5	1,000	7	7,000
	D ₁₄ D	5			
§ 3 písm. n)	D ₁₅ C	1	1,000	4	4,000
	D ₁₅ D	1			
§ 3 písm. o), SAIDIN	D ₁₆	7,000	1,000	6	6,000
§ 3 písm. o), SAIFIN	D ₁₇	0,000	1,000	5	5,000
§ 3 písm. o), ISS	D ₁₈	1,00000	0,001	4	0,002
XD - celková úroveň dodržiavania ŠK					96,002
Požadovaná hodnota XD podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					93,400

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DiC je celkový počet zaznamenaných podaní/udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. D1N je počet neoprávnených podaní týkajúcich sa kvality elektriny.
4. DiD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.
5. D16, D17, D18 - dosiahnuté hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS.