

FERDIGATTEST

Bygningsloven av 18. juni 1965 § 93, Jfr. § 99 nr 1

Trykt på selvkopierende papir

Arbeidssted (adr.)		Registrernr (Gnr/bnr/festenr) ev. parsellnr		
5800 SOGNDAL		Gnr. 18 bnr. 35.		
Arbeidets art	Bygningens art	Dato for søknad	Dato for vedtak (bygn.råd/-sjef)	Sak nr
Tilbygg/Endring Pensjonat		1.07.81.	17.08.81.	222/81
Byggherre	Adresse		Tlf.	
Loftesnes Pensjonat v/Dagfinn Loftesnes	5800 SOGNDAL		71 577	
Anmelder	Adresse		Tlf.	
Arkitektkontoret 4 B	5800 SOGNDAL		71 890	
Ansvarshavende	Adresse		Tlf.	
Astrup & Aubert Sogn A/S	5800 SOGNDAL		78 224	

Vi har besiktiget arbeidet i samsvar med bygningslovens § 99.

Det er ikke funnet noe som strider mot vilkårene for byggetillatelsen eller de gjeldende bestemmelser i bygningslovgivningen.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det byggetillatelsen (jfr. § 93) forutsetter. En slik bruksendring krever særskilt godkjenning.

Ev. merknader:

Brannsjefen var med på ferdigsynfaring , og i samsvar med hotellbrannloven skal det monterast :

- 1 brannsløkkingsapparat (pulver) for bruk på kjøkken og kafeteria.
- 1 brannsløkkingsapparat (pulver) for bruk i teknisk rom i kjellar.

Fråst 29. august 1984.

Sted og dato	Stempel
Sogndal den	Arvid Haukareid.
24.07.84.	Underskrift

Sendes til				
<input type="checkbox"/> Byggherre	<input type="checkbox"/> Anmelder	<input type="checkbox"/> Ansvarshavende	<input type="checkbox"/> Byggesøknademyndighet	<input type="checkbox"/>

Nr 2129 Forlag: Sem & Stenersen A/S, Oslo 10-81