

(Kommune)

Førde

MELLOMBELS BRUKSLØYVE

etter plan- og bygningslova av 14 juni 1985 § 99 nr. 2 og 3

| |
|------------|
| Meldar |
| Byggherren |

| |
|----------------------------|
| Byggherre |
| Aud Aasen og Kurt Gjesholm |
| Grimeland |
| 6800 Førde |

MELLOMBELS BRUKSLØYVE ER GITT FOR

| | | | | |
|--------------------|------|------|----------|-------------|
| Eigedom/byggjestad | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksjonsnr. |
| Hjelle | 24 | 6 | | |

| | | | | |
|-------------------|---|-------------|---------|--|
| Dykkar søknad | Dato | | | |
| | 08.01.1989 | | | |
| Kva slag arbeid | Nybygg | | | |
| Kva slag bygg | Våningshus | | | |
| Behandling/vedtak | | Vedtak dato | Saksnr. | |
| Bygningssjefen | | 02.02.89 | 14/89B | |
| Merknader | <p>Kontroll av arbeidet er utført og i samsvar med pbl. § 99 vert med dette mellombels bruksløyve gitt for</p> <p><input type="checkbox"/> heile bygget</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> følgjande del av bygget: Sekundærhusværet</p> <p>Ferdigattest må krevjast seinare, men attesten kan ikkje bli gitt før følgjande arbeid er utført:</p> <ol style="list-style-type: none"> Røykvarslar må monterast slik at den gir min. 60 dB i soverom når mellomliggende dør er lukka. Det må monterast brannslukkingsutstyr som kan nyttast i alle rom. Det må monterast slå på feieluker slik at dei kan låsast i lukka stilling. <p style="text-align: right;">:/:</p> <p>Dette arbeidet må vere fullført innan: 01.01.1990</p> | | | |

UNDERSKRIFT

| | | |
|-------|----------|-------------------------------------|
| Stad | Dato | Sign. / Stempel |
| Førde | 03.09.90 | <i>Kåre A. Aven</i> Kåre A. Aven |

FØRDE KOMMUNE
Bygningsskontrollen

| | | | |
|------------|---|---------------|------------------------|
| KOPI SENDT | <input checked="" type="checkbox"/> ansvars-havande | Namn | Adresse |
| | | Hilmar Skaftå | Sundsvalen, 6800 Førde |
| | <input type="checkbox"/> andre | Namn | Adresse |
| | | Namn | Adresse |

K-blankett 5138 N Forlag: Sem & Stenersen A/S, Oslo 12-86

4. Avstand frå feieluke til brennbart materiale skal vere min. 30 cm. Eventuelt brennbart materiale innanfor 30 cm skal dekkast med ubrennbart materiale kl-A eller betre.
5. Det må monterast tilfredsstillande ventilasjon i bod.