

avg 4/12 69 utført

Byggeanmeldelse.

Dette skjema anvendes for reparasjon, ombygging og forandring av eldre bygning, oppførelse av skur o.l. Det innleveres med bilag i 3 eksemplarer. Anmeldelsen skal inneholde nøyaktig beskrivelse og være ledsaget av de fornødne tegninger. Alle mål som er nødvendige for å prøve byggverkets lovlighet, skal være innskrevet i tegningene og angitt i teksten. De anvendte materialer skal betegnes på en lett kjennelig måte i planene. Angår anmeldelsen forandring av eldre bygning, må tegningene tydelig vise bygningen som den er, og således som den tenkes forandret. Tegningen skal være signert.

Arbeidet må ikke påbegynnes før approbert anmeldelse foreligger.

Varsling innsendes til bygningsinspektøren etter hvert som bygningen skrider fram.

J. NR.	MOTTATT
01471	18.9.68
BYGNINGSSJEFEN	

Til
Bygningssjefen

I henhold til bygningslovens § 131 anmeldes herved, at etternevnte byggarbeider aktes utført etter nedenstående beskrivelser og vedlagte tegninger på

eiendom nr. 37 Hans Haugesgt.

Som bilag følger: (Tegningene må foldes etter skjemaets størrelse.)

3 Tegninger.

Det attesteres at følgende naboer er varslet i h. t. bglv. § 132, 3:

Tegn. in duplo

Bergen den 9/9 1968.

Byggherre.

[Signature]
adr. Bergvi 36
Kjøkken i Fana

Anmelder.

[Signature]
adr. _____

Ansvarshavende.

JOACH. ANDERSEN
ut. forlegger Telefon 10761 78023
BERGEN

Beskrivelse:

Anmeldelsen gjelder flytting av et vannkloset, innstallasjon av en servant og en dusj samt vaskerum i tredje etg.

Byggesøknad

J.nr. 1471/68
HS/RAA

AD: HANS HAUGES GATE NR. 37.

1. Rommene må få vanntett golvbelegg.
2. Avtrekk må føres over tak.

Bygningssjefen i Bergen, den 7. november 1968.

H. Solvi
H. Solvi
(bem.)

Sendes til bakte til herr bygningsinspektøren
under henvisning til vedlagte skriv av d. d
til anmelderen.

Bygningssjefen i Bergen, den 13 NOV. 1968

Thasrudal
Post

BYGNINGSSEKRET
1968

1968