

Rørlegger Odd Klanderud.
Kroken 8.

H e r.

Jnr. 2171/60.
PM/ET.

Ad: Baglergaten nr. 8.

Deres byggeanmeldelse av 21/12-1960 angående installasjon av 4 stk. dusjbad i hus på ovennevnte eiendom har vært forelagt bygningsinspektøren, vann- og kloakkvesenet og helserådet. Bygningsinspektøren uttaler:

" Sanitæranlegget aktes ytterligere utvidet; idet det aktes installert 4 stk. dusjer i tidligere anmeldte w.c. i privetrommene.

Når w.c.-rommene får vanntett golv og effektiv ventilasjon er ellers intet å bemerke."

Vann- og kloakkvesenet uttaler:


" Vanntilførsel og kloakkavløp for den prosjekterte utvidelse av sanitæranlegget, kan ordnes vvd tilknytning til eksisterende ledninger i eiendommen, dersom disse er i forskriftsmessig stand.

Før rørleggerarbeidet igangsettes må detaljerte planer for dette innsendes til vann- og kloakkvesenet til godkjennelse." Helserådet uttaler:

" Helserådet kan ikke anbefale at det installeres dusj i w.c.-rom felles for flere leiligheter."

I henhold til helserådets uttalelse kan byggeanmeldelsen ikke approberes.

Bergen, den 26. januar 1961.


Tom Doran.


F. Chr. Mohn.