

Rørlegger Odd Klønderud.
Kroken 8.
H e r.

Jnr. 1380/60.
PM/ET.

Ad: Baglergaten nr. 8.

Deres byggeanmeldelse av 8/8-1960 angående w.c.-installasjon i hus på ovennevnte eiendom har vært forelagt bygningsinspektøren, vann- og kloakkvesenet og helserådet.

Bygningsinspektøren uttaler:

" Saniteranlegget utvides med 4 stk. w.c. i nåværende privetrom.

For fellesbenyttelse av w.c.-rom må det disp. fra bglvs. § 109.1.

For øvrig intet å bemerke."

Vann- og kloakkvesenet uttaler:

" Vanntilførsel og kloakkavløp for det prosj. saniteranlegg kan ordnes ved tilknytning til off. ledninger i Baglergaten.

Før rørleggerarbeidet igangsettes må detaljerte planer for dette innsendes til vann- og kloakkvesenet til godkjenning."

Helserådet uttaler:

" Byggeandragende anbefales innvilget. W.c.-rom må få avtrekk over tak."

Byggeanmeldelsen approberes herved på ovennevnte vilkår. Approbasjonen skjer i medhold av fullmakt av 11/9-1950 fra bygningsrådet.

Bestemmelser i bygningslov og byggeforskrifter må følges. Bygningsinspektøren må varsles.

Bergen, den 6. oktober 1960.


Tom Døran.


F. Chr. Mohn.