

Checklista – brandskydd i **garaget.**

Garaget fylls ofta på under sommaren och rymmer både fordon, laddning och förvaring. Här är tio punkter att gå igenom vid höststarten som kommer skapa en tryggare fastighet.

01 Ladda elbilar via fast installerad laddpunkt

Elbilar bör laddas via en fast laddpunkt installerad av behörig elinstallatör – inte via vanligt vägguttag och skarvsladd, som kan överhettas.

02 Ladda elcyklar och elsparkcyklar med försiktighet

Laddas de i garaget ska det ske med uppsikt och med original- eller CE-märkt utrustning. Skadade eller svullna batterier ska inte laddas.

03 Se till att en brand kan upptäckas tidigt

Där laddning sker bör det finnas förutsättningar att upptäcka en brand i tid. Bränder i litiumbatterier utvecklas snabbt och är svåra att släcka.

04 Förvara i första hand fordon i garaget

Begränsa brännbart lösöre och stapla det inte mot väggar eller tak. Ju mindre brännbart material, desto lägre brandbelastning.

05 Förvara inte gasol eller brandfarlig vätska

Gasol och brandfarliga vätskor får inte förvaras i garage i flerbostadshus. Detsamma gäller källare och vind.

06 Rensa garaget efter sommaren

Forsla bort skräp och kvarglömt material som samlats under säsongen.

07 Kontrollera brandceller och dörrar

Garaget bör utgöra en egen brandcell med hela gränser – inga otätade genomföringar efter kablar eller rör. Brandcells dörrar och portar ska gå att stänga och får inte kilas upp.

08 Säkra utrymning även vid strömavbrott

Utrymningsvägar ska vara fria och nödbelysning och skyltar fungera även om strömmen går. Kontrollera att eventuell brandgasventilation och rökluckor är fria och fungerar.

09 Håll räddningstjänstens vägar fria

Räddningsvägar, uppställningsplatser och infarter till garaget ska vara fria och skyltade.

10 Släckutrustning och SBA

Se till att släckutrustning finns lättillgänglig och är servad. Garaget bör ingå i föreningens systematiska brandskyddsarbete och kontrolleras vid egenkontrollronderna – och de boende bör veta vad som gäller för laddning och förvaring.

Kontakt

Osäkra på någon punkt? Vi hjälper er.

Ring för rådgivning eller boka en brandskyddsbesiktning.
Vid 7 av 10 besiktningar hittar vi brister som behöver åtgärdas.

RING OSS **0771-19 22 00**

brandsakra.se · info@brandsakra.se
Stockholm · Göteborg · 900+ BRF:er brandsäkrade