

HAVARIJNÍ PLÁN

společnosti Enstra s.r.o.

Havarijní plán lokální distribuční soustavy

Aktualizováno: leden 2026

Držitel licence:	Enstra s.r.o. (dále jen „Společnost“)
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	13950436
Sídlo:	Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha
Korespondenční adresa:	Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha
Číslo licence:	122442637 (distribuce elektřiny)

1. Popis LDS

LDS Společnosti se nachází na vymezeném území uvedeném v identifikačních údajích. LDS je napájena z trafostanic(e) 22/0,4 kV a je tvořena kabelovou sítí. Napájení LDS je z VN 22 kV distribuční sítě nadřazeného provozovatele distribuční soustavy. Distribuce elektřiny ze vstupní hladiny VN 22 kV probíhá prostřednictvím transformátorových stanic v dispozici Společnosti.

2. Organizační schéma

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u příslušného rejstříkového soudu. Statutárním orgánem Společnosti je jednatel.

3. Přehled dodavatelů a odběratelů

Dodávka elektrické energie do LDS je smluvně zajištěna prostřednictvím smlouvy o dodávce elektřiny uzavřené s příslušným obchodníkem s elektřinou.

Připojení LDS a zajištění rezervovaného příkonu je smluvně zabezpečeno smlouvou o připojení lokální distribuční soustavy uzavřenou s provozovatelem nadřazené distribuční soustavy.

4. Regulační plán

Podle vyhlášky č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu, je Společnost zařazena do příslušného regulačního stupně dle charakteru a velikosti odběru.

5. Přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy

Provozování, oprava, údržba, revize a havarijní servis kabelové sítě, rozvodny NN, kompenzačního rozvaděče a transformátoru jsou zajišťovány smluvním partnerem Společnosti s odpovídající odbornou způsobilostí.

6. Plán k předcházení stavu nouze a k obnově provozu LDS

Poruchový dispečink není v LDS ustaven. Odbornými činnostmi k předcházení stavu nouze a vyhledávání situací v LDS, při kterých existuje pravděpodobnost vzniku stavu nouze, jsou pravidelně prováděny revize elektrického zařízení a dále průběžné pravidelné kontroly a údržba.

A. Stav nouze LDS:

- Výpadek dodávky elektřiny ze sítě VN 22 kV
- Porucha napájecího transformátoru
- Porucha kabelové sítě

B. Obnova provozu LDS:

- Při výpadku dodávek elektřiny ze sítě VN 22 kV není k dispozici stoprocentní náhradní nebo záložní zdroj. Je nutné neprodleně kontaktovat poruchovou linku provozovatele distribuční soustavy – kontakt viz plán vyrozumění.
- Při poruše napájecího transformátoru nebo kabelových spojů vyššího napětí neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a havarijním servisem, a zabezpečit opravu nebo výměnu transformátoru – kontakt viz plán vyrozumění.
- Při poruše kabelového vedení NN neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a výměnami kabelového vedení – kontakt viz plán vyrozumění.

7. Vyhlášení opatření k předcházení a odstranění následků stavu nouze

Informace o nebezpečí vzniku stavu nouze nebo o jeho vyhlášení je přijímána jednatelem Společnosti nebo odpovědným zástupcem, a to na kontaktech uvedených v plánu vyrozumění.

8. Plán vyrozumění

A. Interní spojení:

Viz. Kontakty uvedené na www.enstra.cz

B. Ostatní kontakty:

Viz. Kontakty uvedené na www.enstra.cz

C. Tísňová volání:

Tísňové volání:	112
Policie ČR:	158
Hasičský záchranný sbor:	150
Zdravotnická záchranná služba:	155

9. Plán svolání zaměstnanců

Osoby odpovědné za provoz a údržbu LDS se svolávají telefonicky dle telefonních čísel uvedených v plánu vyrozumění.

10. Požární směrnice a plán evakuace

Požární ochrana je řešena prostřednictvím aktuální směrnice požární ochrany vlastníka nemovitosti, ve které se LDS nachází.

Evakuace osob je řešena prostřednictvím aktuálního požárního evakuačního plánu vlastníka budovy.

11. Popis organizace materiálního zabezpečení

Společnost, resp. její dodavatelé, mají pro případy řešení stavu nouze při poruchách na zařízení LDS k dispozici techniku a materiál potřebný k likvidaci stavu nouze.

12. Přehled smluv pro zajištění spolupráce, součinnosti a výpomoci

Společnost má uzavřeny smlouvy pro zajištění spolupráce zejména se smluvním partnerem zajišťujícím havarijní servis a s provozovatelem nadřazené distribuční soustavy. Pro další spolupráci, součinnost a výpomoc uzavírá Společnost smlouvy dle aktuálních potřeb.

Havarijní plán je aktualizován v lednu 2026, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení. Je platný do odvolání nebo do jeho nahrazení novým havarijním plánem.

Dne: 2.1.2026



.....
Ing. Valentín Leitman – jednatel společnosti Enstra s.r.o.

