PV DE RÉCEPTION - LOT 07 AGENCEMENT



Désignation de l'opération

Restaurant - Timeless Table
61 rue Jean Guéhenno
35700 Timelessville

Projet de restaurant

Entre

assisté de Sébastien Timeless
Timeless Architects,
61 rue Jean Guéhenno
35700 TimelessVille
Maîtrise d'œuvre
Tel: 06 05 04 03 02
Présent : oui

Archi Nova,
représentée par :
Marc Langlois
Intervenants entreprises
Tel: 0605040302
Présent : oui

Travaux comprenant le(s) lot(s) suivant(s) : **07 Agencement**

Le Maître d’ouvrage déclare avoir procédé à la visite des travaux en présence de : Sébastien Timeless (Timeless Architects) et Marc Langlois (Archi Nova).
Le Maître d’ouvrage constate que :

Les ouvrages :

- Sont conformes aux spécifications du marché (devis et avenants éventuels) à l’exception des imperfections ou malfaçons apparentes indiquées à l’annexe « RESERVES »

En conséquence de quoi :

La réception est prononcée avec réserve (figurant à l’Annexe « RESERVES »)

La réception de l’ouvrage produit effet à la date du **18/12/2024**

La date d’effet de la réception des travaux, que la réception soit prononcée avec ou sans réserves et à la condition que l’ensemble des réserves soient définitivement levées dans les délais impartis :
- fait courir le délai de la garantie décennale régie par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil
- entraîne le transfert au maître d'ouvrage de la garde de l'ouvrage
- rend exigible le solde des travaux


La retenue de garantie sera restituée à la levée des réserves / au terme du délai de garantie de parfait achèvement de 12 mois à compter de la date d’effet de la réception.
Fait à Timelessville, le 18/12/2024

Sébastien Timeless
Timeless Architects

Marc Langlois
Archi Nova

07 Agencement

Intervenants associés: Timeless Architects - Sébastien Timeless , Archi Nova - Marc Langlois

N°	Description	Pièce	Date limite	Statut
1.1	Luminaires au dessus des tables trop bas. Hauteur à corriger selon cahier des charges. Pour rappel: - point le plus bas actuel (par rapport au sol) = 200cm - point le plus bas cahier des charges (par rapport au sol) = 220cm 	-		En cours
1.2	Couleur rideau entrée à revoir. Cahier des charges -> teinte Arabesque (cf Pantone ci-joint)   PANTONE® 16-1441 TCX Arabesque			En cours

Liste des documents et matériels remis à la réception

- Consuel
- Clefs des boites aux lettres : 1
- Vigik : 1
- Clé porte palière : 1

Le maître d'ouvrage déclare avoir reçu la totalité des pièces indiquées ci-dessus sous forme dématérialisée.

Fait à TimelessvilleLe 18/12/2024

Sébastien Timeless	Marc Langlois
Timeless Architects	Archi Nova