Prüfaufzeichnung

Schröder Gas®

☐ **Prüfung vor Inbetriebnahme (PvI)** eines ortsfesten Flüssigggasbehälters nach BetrSichV und auf Grundlage der TRF*

☐ **Wiederkehrende äußere Prüfung (ÄP)** eines ortsfesten Flüssiggasbehälters nach BetrSichV und auf Grundlage der TRF*

☐ **Prüfung vor Inbetriebnahme (PvI)** der Anlage auf **Explosionssicherheit** nach BetrSichV*

☐ **Wiederkehrende äußere Prüfung (ÄP)** der Anlage auf **Explosionssicherheit** nach BetrSichV*

Prüfaufzeichnung gemäß § 17 BetrSichV. * Prüfgrundlage: Prüfung der Aufstellung und der Anlage (Druck) gemäß BetrSichV, Anhang 2, Abschnitt 4, Nr. 4.1 in Verbindung mit Nr. 7.14 a); wiederkehrende äußere Prüfung (Druck) gemäß BetrSichV, Anhang 2, Abschnitt 4, Nr. 7.14 c), d), f); Prüfung der Explosionssicherheit vor Inbetriebnahme gemäß BetrSichV, Anhang 2, Abschnitt 3 Nr. 4.1; wiederkehrende Prüfung auf Explosionssichheit gemäß BetrSichV, Anhng 2, Abschnitt 3, Nr. 5.1; Aufstellbedingungen nach TRBS 3146/ TRGS 746 und den DVGW/DVFG Technischen Regeln Flüssiggas. Prüfumfang: Ordnungsprüfung, Technische Prüfung.

Behälterstandort

Name: _____

Kundennummer: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail-Adresse: _____

Behälterdaten

Hersteller: _____

Nummer: _____

Baujahr: _____

Behältervolumen: _____ Liter

Lagerart: _____

Schutzart: _____

Letzte innere Prüfung: _____

Letzte äußere Prüfung / EX-Prüfung: _____

Behälterkennzeichnung ☐ **CE + ZUA** ☐ **CE** ☐ **ZUA Nr.:** _____

☐ Der Behälter war zum Zeitpunkt der Prüfung nicht in Betrieb

☐ Der Behälter war zum Zeitpunkt der Prüfung nicht mit der Rohrleitung verbunden.

Füllstand _____ %

Peilrohrlänge _____ mm

Feststellung der zur Prüfung befähigten Person (bP)

Mängel (M)**
Anforderungen gravierender Art nicht eingehalten

Beanstandungen (B)**
Anforderungen nicht eingehalten

Hinweise (H)**
Anforderungen geringfügiger Art nicht eingehalten

Bei o. g. Prüfungen wurden von der befähigten Person nachfolgende Feststellungen getroffen:

M/B/H**	HG**	UG**	TG**	Textgruppen/Erläuterungen sind handschriftlich einzutragen

Bemerkungen: _____

☐ **Positives Prüfergebnis** Der ordnungsgemäße Zustand wurde festgestellt, der Behälter und die Aufstellungsbedingungen entsprechen den im Rahmen der Prüfung zu stellenden Anforderungen (Eignung und Funktion der technischen Schutzmaßnahmen, Eignung der organisatorischen Schutzmaßnahmen). Die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme bzw. den weiteren Betrieb des Behälters sind erfüllt. Die Prüfplakette wird erteilt.

☐ **Prüfergebnis mit Regelwerksabweichungen** Der Behälter und/oder die Aufstellungsbedingungen entsprechen **nicht** den im Rahmen der Prüfung zu stellenden Anforderungen. Die Voraussetzungen für den weiteren Betrieb des Behälters sind erfüllt, sofern die vin der bP getroffenen Feststellungen zu Regelwerksabweichungen umgehend behoben werden. Die Prüfplakette wird erteilt, **vorbehaltlich einer Behebung der festgestellten Regelwerksabweichungen.**

☐ **Prüfergebnis mit gravierenden Regelwerksabweichungen** Der Behälter und/oder die Aufstellungsbedingungen entsprechen **nicht** den im Rahmen der Prüfung zu stellenden Anforderungen. Die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme bzw. den weiteren Betrieb des Behälters sind **nicht** erfüllt. Die Prüfplakette wird nicht erteilt. Eine weitere Befüllung ist nicht zulässig. Nach Behebung der festgestellten Regelwerksabweichungen ist eine erneute Prüfung erforderlich.

☐ **Prüfergebnis mit gefährlichen Regelwerksabweichungen, sofortige Mängelanzeige bei Gefährdung Beschäftigter oder Dritte**
Der Behälter und/oder die Aufstellungsbedingungen entsprechen **nicht** den im Rahmen der Prüfung zu stellenden Anforderungen. Bei einem weiteren Betrieb besteht wegen sicherheitstechnischer Mängel eine **Gefährdung Beschäftigter oder Dritter**. Die zuständige Behörde wird benachrichtigt. Telefonisch wurde sofort das Versorgungsunternehmen über die getroffenen Feststellungen verständigt, um Maßnahmen zu ergreifen. Die Voraussetzungen für den weiteren Betrieb des Behälters sind **nicht** erfüllt. Die Prüfplakette wird nicht erteilt. Eine weitere Befüllung ist nicht zulässig. Nach Behebung der festgestellten Regelwerksabweichungen ist eine erneute Prüfung erforderlich.

Nächste Prüfung:

☐ äußere Prüfung

☐ Prüfung auf Explosionssicherheit

Datum _____

Unterschrift Kunde _____

DVFG-Prüfkennzeichen der bP _____

Unterschrift der bP _____