



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division



Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 002

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS
RECONOCIDO POR EX SECRETARÍA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERÍA

CERTIFICADO DE MARCA

CERTIFICATE OF MARK

RESOL. M.E. - S.I.C. N° 236/2024

N° BVA / ME / 0133 – 25

Titular / Holder:

COBREPLAS S.A.

Mariano Acosta 1930, Avellaneda (CP1870), Prov. de Bs. As.
REPÚBLICA ARGENTINA.

Producto <i>Product</i>	CABLE SUBTERRANEO		
Marca <i>Trade Mark</i>	CABLESUR		
Modelo/ Referencia de Tipo <i>Model / Type Ref</i>	Ver anexo 1		
Características técnicas <i>Technical Characteristics</i>	Ver anexo 1		
Conformidad con Norma (s) <i>Conformity with standard(s)</i>	IRAM 2178-1: 2015		
Nombre de la Fábrica <i>Name of the factory</i>	COBREPLAS S.A.		
Dirección de la Fábrica <i>Address of the factory</i>	Mariano Acosta 1930, Avellaneda, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA		
Nombre del Fabricante <i>Name of the Manufacturer</i>	COBREPLAS S.A.		
Información Adicional <i>Additional Information</i>	Esquema 5 según ISO 17067		
	Cert. Original BVA/ME/ 0133-25		
	Fecha de emisión: 11/07/2025		
	Ensayo: 81284-2914-117256, 81285-2914-117203		
		Matrícula familia <i>Family number</i>	BV: 1542 / A1
		Laboratorio: SHITSUKE S.R.L.	

This certificate is invalid without the annex 1 listed on page 2,3 / Este certificado no es válido sin el anexo 1 indicado en pag 2,3.

Issued at / Emitido en

Buenos Aires, 11 de Julio de 2025

Fecha de vencimiento para la vigilancia: 11/07/2027

Cuando corresponda, la conformidad con la Res. M.E. - S.I.C. N° 236/24 quedará establecida mediante notas de vigilancia emitidas por Bureau Veritas Argentina S.A.

1 El presente Certificado no es válido para productos cuyo diseño y/o fabricación hayan sido modificados respecto al de los aprobados. / *This Certificate is invalid whether approved product design is modified.*

2 Este Certificado, es expedido de acuerdo con los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (revisión 2011) y Condiciones Particulares de Certificación Rev. A / *This Certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Ed. 2011) and Particular Certification Conditions Rev. A.*

3 El Informe de Laboratorio archivado en Bureau Veritas da cumplimiento sobre la muestra usada para la certificación, y no abre juicio alguno sobre la producción normal del fabricante. / *The Test Report filed in Bureau Veritas covers only the sample used for certification and does not judge in any form the manufacturer normal production.*



**BUREAU
VERITAS**

To check its validity phone to (54-11) 4000-8008 / Para verificar su validez, llame al teléfono (54-11) 4000-8008

BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. – Av. Brasil 55 – 17° Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Rev 01 - 1/3



ANEXO 1 / ANNEX 1

CERTIFICADO DE MARCA CERTIFICATE OF MARK Nº BVA / ME / 0133 – 25

Technical features and Models of the family 1542 / A1
Características técnicas y modelos de la familia 1542 / A1

Marcas <i>Trade Marks</i>	Modelo / Referencia de Tipo <i>Model / Type Ref</i>	Características técnicas <i>Technical Characteristics</i>
CABLESUR	1 x 10 mm ²	1 conductor 10 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	1 x 16 mm ²	1 conductor 16 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	1 x 25 mm ²	1 conductor 25 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	1 x 35 mm ²	1 conductor 35 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	1 x 50 mm ²	1 conductor 50 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	1 x 70 mm ²	1 conductor 70 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	1 x 95 mm ²	1 conductor 95 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	1 x 120 mm ²	1 conductor 120 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	2 x 1,50 mm ²	2 conductores 1,50 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	2 x 2,50 mm ²	2 conductores 2,50 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	2 x 4 mm ²	2 conductores 4 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	2 x 6 mm ²	2 conductores 6 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	2 x 10 mm ²	2 conductores 10 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	2 x 16 mm ²	2 conductores 16 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	3 x 1,50 mm ²	3 conductores 1,50 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	3 x 2,50 mm ²	3 conductores 2,50 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA



ANEXO 1 / ANNEX 1

CERTIFICADO DE MARCA **CERTIFICATE OF MARK** **Nº BVA / ME / 0133 – 25**

Technical features and Models of the family 1542 / A1
Características técnicas y modelos de la familia 1542 / A1

Marcas <i>Trade Marks</i>	Modelo / Referencia de Tipo <i>Model / Type Ref</i>	Características técnicas <i>Technical Characteristics</i>
CABLESUR	3 x 4 mm ²	3 conductores 4 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	3 x 6 mm ²	3 conductores 6 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	3 x 10 mm ²	3 conductores 10 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	4 x 1,50 mm ²	4 conductores 1,50 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	4 x 2,50 mm ²	4 conductores 2,50 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	4 x 4 mm ²	4 conductores 4 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	4 x 6 mm ²	4 conductores 6 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	4 x 10 mm ²	4 conductores 10 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	4 x 16 mm ²	4 conductores 16 mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	4 x 1,50 + PE 1.5mm ²	5 conductores 1.5mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	4 x 2,50+ PE 2,50mm ²	5 conductores 2,50mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	4 x 4 + PE 4mm ²	5 conductores 4mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	4 x 6 + PE 6mm ²	5 conductores 6mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	4 x 10 + PE 10mm ²	5 conductores 10mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA
CABLESUR	4 x 16+ PE 16mm ²	5 conductores 16mm ² ; 0,6 / 1 kV.; VAINA VIOLETA